



Legenda:

- [Symbol: Three circles connected by lines] stožár venkovního osvětlení TYP TR.A - výměna (nový třístupňový, výška nad zemí 10 m, nový výložník 2.5 m, nové LED svítidlo)
- [Symbol: Two circles connected by lines] stožár venkovního osvětlení TYP TR.B - výměna (nový třístupňový, výška nad zemí 10 m, nový výložník 2 m, nové LED svítidlo)
- [Symbol: One circle connected by line] výložník venkovního osvětlení na budově, osazení TYP TR.C - výměna (nový výložník 0.5m, nové LED svítidlo)
- [Symbol: Dashed red line] kabelové vedení venkovního osvětlení - stávající
- [Symbol: Dashed green line] kabelové vedení NN ČEZ Distribuce a.s. - stávající / ochranné pásmo 1m
- [Symbol: Dashed yellow line] plynovod STL - stávající / ochranné pásmo 1m
- [Symbol: Dashed magenta line] sdělovací vedení podzemní - stávající / ochranné pásmo 0,5m
- [Symbol: Dashed cyan line] vodovod - stávající / ochranné pásmo 1,5m
- [Symbol: Dashed orange line] kanalizace - stávající / ochranné pásmo 1,5m
- [Symbol: Dashed red line with 'OA'] veřejné osvětlení - stávající
- [Symbol: Dashed red line with arrows] kabelové vedení NN odběratele - stávající
- [Symbol: Solid blue line] hranice parcel
- [Symbol: Solid light blue line] hranice sloučených parcel
- [Symbol: Solid grey line with '614/1'] číslo parcelní
- [Symbol: Solid black line] rozhraní ploch
- [Symbol: Solid black line] budovy

Legenda svítidel:

- TYP TR.1 - 196.4W, 25477lm, 3000K
- TYP TR.2 - 67.7W, 8772lm, 3000K
- TYP TR.3 - 55.6W, 6849lm, 3000K

Před započítím zemních prací nutno vytýčit průběhy st.sítí.
Zákres jednotlivých stávajících sítí je pouze informativní, většinou převzatý z vyjádření správců.
V areálu se s vysokou pravděpodobností nacházejí další areálové inženýrské sítě,
tyto njesou zakresleny a jejich polohu nelze blíže upřesnit. Z tohoto důvodu je nutné výkopové
práce provádět s maximální opatrností.
Stavba je plánována jako drobná stavba podle přílohy č. 1, bod 11, zákona č. 283/2021Sb., stavebního zákona.
Předpokládá se provedení stavby, bez povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb..

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-C, 400/230V, 50Hz
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : TN-S, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: základní: izolací
kryty nebo prepážkami
při poruše: automatickým odpojením od zdroje

k.ú. Třemošnice nad Doubravou



Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		<div><div></div><div>JAROSLAV KULIČKA elektroprojekty ČKAIT 0602653 IČ: 76512037 Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz</div></div>	
Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz		Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz			
Investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice					
Název stavby: SÚS PK - výměna venkovního osvětlení Středisko: Třemošnice				Číslo stavby: 2025-0027	
				Datum: 8/2025	
				Formát: 297x590	
				Měřítko: 1:500	
				Stupeň: DPS	
Název dokumentu: Koordinační situační výkres				Číslo dokumentu: C.2.9	Číslo paré: