

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 1

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Hala na posypový materiál cestmistrovství Běstovice“
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení VZ: 24.11.2025
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001455>
Č.j. SUSPK/11965/2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 26.11.2025 v 13:11 hodin:

Dotaz č. 1

*Dobrý den, prosíme o úpravu montáže a materiálu položky oddílu zámečnické konstrukce Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 13 m².
V PD jsou posuvná dvoukřídlová vrata.
Děkuji*

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v reakci na dotaz sděluje stanovisko projektanta:

V zadávací dokumentaci jsou uvedena Dvoukřídlová ocelová vrata posuvná dle specifikace v příloze D.1.1.10.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou v objektu 02 – výstavba nové haly chybně uvedeny položky č. 102 a 103 (kód 767651114 a RMAT0002).

Pro ocenění stavební zakázky použijte specifikaci dle přílohy D.1.1.10 dokumentace stavby, tj. položky s kódovým označením

767654260 Montáž vrat garážových nebo průmyslových posuvných do ocelové konstrukce, plochy přes 32 m²
RMAT0002 Dvoukřídlová ocelová vrata posuvná dle specifikace v příloze D.1.1.10

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek.

V Pardubicích dne *dle data elektronického podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění