

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Dodávka konstrukčního dřeva pro most Kunětice“
Druh VZ: Veřejná zakázka na dodávky
Režim VZ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Datum zahájení VZ: 18.12.2025
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001473>
Č.j. SUSPK/13779/2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

V Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu ze dne 07.01.2026 v 13:50 hodin:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

dovoluji si Vám zaslat stručné vysvětlení rozdílu Tlakové impregnace DB řeziva / máčení DB řeziva.

Vakuově-tlaková impregnace DB řeziva probíhá v impregnačním autoklávu za podtlaku a tlaku, díky čemuž se impregnační látka proniká hlouběji do struktury dřeva.

Poskytuje dlouhodobou a spolehlivou ochranu proti hnilobě, hmyzu a povětrnostním vlivům. Je vhodná pro exteriér, nosné konstrukce a kontakt se zemí.

Vakuově-tlaková impregnace odpovídá normě ČSN EN 335 třída 3 – exteriér

Máčení DB řeziva – ochrana pouze povrchová

Řezivo je pouze ponořeno do impregnační lázně, impregnace proniká jen do povrchové vrstvy. Ochrana je krátkodobá a vyžaduje pravidelnou obnovu.

Vhodné spíše pro interiér a nebo zastřešený exteriér.

Shrnutí:

Vakuově-tlaková impregnace zajišťuje hlubokou a trvalou ochranu dřeva, zatímco máčení poskytuje pouze základní, povrchovou a velmi krátkodobou ochranu.

DB dřevina je obecně považovaná za obtížně impregnovatelnou dřevinu.

Při máčení nebo nátěru impregnační látky pronikají pouze do povrchové vrstvy.

I při vakuově-tlakové impregnaci je průnik impregnační látky u dubu omezený, zejména v jádrovém dřevě, ale díky tomuto procesu dojde k dokonalému ošetření rizikových míst ve

dřevě, jako jsou výsušné trhliny, bělové dřevo atd .

Tímto procesem ošetřujeme například sloupy el.vedení a telekomunikační sloupy pro naše partnery jako jsou xx, yy, xxyy a další.

Děkujeme za Váš čas a zvážení našeho názoru.

Odpověď:

Zadavatel děkuje za zaslané technické vysvětlení.

Zadavatel si je vědom rozdílů mezi vakuově-tlakovou impregnací a impregnací máčením. Upozorňuje však, že požadovaná dřevina (dub) je obecně obtížně impregnovatelná a jádrové dřevo dubu neumožňuje hluboký průnik impregnační látky ani při vakuově-tlakovém postupu. Rozdíl v účinnosti obou metod je proto u této dřeviny omezený.

Vakuově-tlaková impregnace je navíc technologicky náročnější, finančně podstatně dražší a dostupná pouze u specializovaných provozů.

Zadavatel vyhodnotil, že její požadování by bylo neúměrně omezující.

S ohledem na přirozenou odolnost dubu a přiměřenost požadavků ponechává zadavatel v zadávací dokumentaci impregnaci formou máčení.

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek.

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Veronika Václavíčková
Vedoucí odd. veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění