

① D1-A-1, TDZ IV, PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ-KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PS-C	0,30kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK SPOJOVACÍ-KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PS-C	0,30kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ-KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PI-C	1,0kg/m ²	ČSN 73 6129
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	170mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDa	250mm	ČSN 73 6126-1

ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ

CELKEM 560mm

⑤ SANACE PODLOŽÍ


ŠTĚRKODRŤ 0/32	200mm
ŠTĚRK 32/63	200mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE*	

CELKEM 400mm

ROZSAH SANAČNÍCH RPACÍ BUDE URČEN PO VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ A PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ NOVÝK KONSTRUKCÍ
*SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE-CBR min 3K_n, ODOLNOST PROTI DYNAMICKÉMU PROTRŽENÍ min 15 mm, PEVNOST V TAHU min 20kN/m

S-JTSK

Výškový systém B.p.v.

PROJEKTANT: Ing. Jakub Holý		VYPRACOVAL: Ing. Jakub Holý		KONTROLOVAL: Ing. František Haburaj, Ph.D.		ZPRACOVATEL: <div> DSP a.s.</div>	
INVESTOR: <i>118</i> Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 <i>118</i> Pardubice		KRAJ / OBEC: Pardubický kraj / Skuhrov		ČÍSLO ZAKÁZKY:		FORMÁT: 3 x A4	
STAVBA:		SILNICE III/31512 SKUHROV					
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 101 – SILNICE INTRAVILÁN				DATUM: 1.2026		PARÉ:	
				STUPEŇ: PDPS			
				MĚŘÍTKO: 1:50			
NÁZEV PŘÍLOHY:				ČÁST:		PŘÍL. Č.:	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				D.1.1		2.3	
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU ZPRACOVATELE.							