

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 3

(dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Výstavba skladu na posypový materiál a skladu mechanizace na cestmistrovství Luže“
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení VZ: 20.02.2026
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001481>
Č.j. SUSPK/716/2026
Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne:

- Dotaz č. 1 ze dne 03.03.2026 v 11:07:03 hod
- Dotaz č. 2 ze dne 03.03.2026 v 12:28:24 hod
- Dotaz č. 3 ze dne 04.03.2026 v 14:20:26 hod
- Dotaz č. 4 ze dne 09.03.2026 v 13:02:22 hod
- Dotaz č. 5 ze dne 09.03.2026 v 13:16:54 hod

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosím o vyexportování rozpočtu ještě jednou. Bohužel někde není vidět popis celé položky, tudíž nelze nacenit požadované (viz 02 02.1Pol - zemní práce, komunikace, přesuny atp.). Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že v rámci tohoto vysvětlení zveřejňuje dokument: „Výkaz výměr k ocenění_10.3.2026“. Dodavatel je tedy povinen při zpracování své nabídky použít tento rozpočet, který reflektuje dotazované změny.

Dotaz č. 2

Dobý den, prosíme o vyjasnění VV a PD na akci: „Výstavba skladu na posypový materiál a skladu mechanizace na cestmistrovství Luže“ Ve výkazu výměr je akumulční jímka o objemu 18m3 - 3ks

20 7212800001T00 D+M Akumulační jímka samonosná obj 18 m3	kus	3,00000
---	-----	---------

V PD je 1ks o objemu 21m3. Prosíme o sdělení, co platí.

Odpověď na dotaz č. 2:

Projektant uvádí, že platí to, co je v PD v části D.1.4 Technická zařízení budov, kde je i výpočet na požadovanou akumulaci dešťových vod. Požadovaný objem je 21 m³. Bylo uvažováno se 3ks vzájemně propojených 7 m³ jímek, které budou tvořit celkovou akumulaci o objemu 21 m³. Ve výkazu výměr je tedy chyba (3x 18 m³). Správně je 3x 7 m³. Naceňte tedy 3 kusy samonosných jímek o objemu 7 m³. Zadavatel uvádí, že v rámci tohoto vysvětlení zveřejňuje dokument: „Výkaz výměr k ocenění_10.3.2026“, který reflektuje změny.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr a to hlavně v záložce „komunikace a zpevněné plochy“ jsou textově neúplné položky. Např.:

19	919731123R00	živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	50,00000
16	573231127R00	, množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2	m2	260,00000

Prosím o doplnění kompletního popisu jednotlivých položek.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel uvádí, že v rámci tohoto vysvětlení zveřejňuje dokument: „Výkaz výměr k ocenění_10.3.2026“, který reflektuje změny.

Dotaz č. 4

Dobrý den,

prosím o doplnění většího popisu v rozpočtu 02 02.2 Pol - u položek 11-13. O jaký díl plastový šachtový se jedná v každé položce?

Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí, že v rámci tohoto vysvětlení zveřejňuje dokument: „Výkaz výměr k ocenění_10.3.2026“. Dodavatel je tedy povinen při zpracování své nabídky použít tento rozpočet, který reflektuje dotazované změny. Nově zveřejněný dokument rovněž obsahuje bližší specifikace položek č.11-13.

Dotaz č. 5

Dobrý den,

prosím o upřesnění akumulační nádrže. V půdorysu jsou 3 ks jímek 7m3 x 3 a v rozpočtu je jímka 18m3 x 3. Jaká tedy má být prosím o zaslání více parametrů pro přesnější nacenění.

Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 5:

Projektant uvádí, že dodavatel nacení 3 kusy samonosných jímek o objemu 7 m³. Bližší specifikace položky č. 20 byla doplněna do přílohy „Výkaz výměr k ocenění_10.3.2026“.

Dodatečné vysvětlení zakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek o 4 pracovní dny, tj. lhůta pro podání nabídek se posouvá do **24.03.2026 do 10:30 hod.** Zadavatel v prodloužení lhůty zohlednil prodlevu ve zveřejnění odpovědi.

Dodavatelé jsou povinni průběžně sledovat zveřejňovaná vysvětlení a veškeré změny z nich vyplývající zapracovat do své nabídky.

Příloha: **Výkaz výměr k ocenění_10.3.2026**

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění