

Vysvětlení č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Okružní křižovatka Tyršova v Chrastí“
Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce
Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení VZ: 9.3. 2026
URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001518>
Č.j. SUSPK/2232/2026

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazu č. 2 ze dne 18.03.2026 10:11:17:

Dotaz č. 2

Dobrý den

Prosíme o vysvětlení u objektu SO 501 přeložka plynovodu, jaký je pro BRZ plánovaný hodinový průtok plynu?

Děkujeme

Odpověď:

Stávající BRZ se v rámci této stavby nemění. Je pouze přepojeno na nové plynovody. Pro účely náhradního zásobování je max. průtok stávajícího BRZ do 200 Nm³/h.

Dodatečná informace nezakládá důvod pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek-

V Pardubicích dne dle elektronického podpisu

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Mgr. Jeroným Lavický
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění