

Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 6

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Výstavba skladu na posypový materiál a skladu mechanizace na cestmistrovství Luže“

Druh VZ: Veřejná zakázka na stavební práce

Režim VZ: Zjednodušené podlimitní řízení

Datum zahájení VZ: 20.02.2026

URL VZ: <https://ezak.suspk.cz/vz00001481>

Č.j. SUSPK/716/2026

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Zdeňkem Vašákem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne: 23.03.2026 v 12:05:33 hod a 23.03.2026 v 13:19:18 hod:

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění, k jaké položce se vztahuje montáž ocelová konstrukce - nosný skelet a montáž pro ocelovou konstrukci - vaznicová soustava? Ve VV jsou uvedené položky - materiál pro nosný skelet a pro vaznicovou soustavu, ale montáž nikoliv. Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel zveřejňuje reakci projektanta:

Materiál ocelové konstrukce (skelet + vaznice) je v položce č.120 a 121.

Výroba a montáž ocelové konstrukce (skelet + vaznice) je v položce č.114.

Výkaz výměr správě odkazuje na statiku, konkrétně na výkres č.1, kde je vše popsáno a uvedeno v tabulce výpisu prvků (viz dokument D1-01-2.1 - nosná OK střechy.pdf)

Dotaz č. 2:

Prosíme o doplnění k dřevěné pomocné konstrukci pro opláštění. Jaké jsou požadavky, rozměry hranolů, impregnace atp ? Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí, že na dotaz podobného významu již odpovídal (viz zveřejněné Vysvětlení k Zadávací dokumentaci č. 4 ze dne 12.3.2026, dotaz č. 1).

Zadavatel rovněž zveřejňuje komentář projektanta k tomuto dotazu: Podkladní konstrukci tvoří ocelová konstrukce haly, která je k tomu v těchto místech uzpůsobena. Vše je vidět v PD - konstrukční část.

Ačkoliv přišly dotazy po lhůtě pro podání Žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace, Zadavatel i tak dotazy prověřil. Dodatečné vysvětlení nezakládá důvodu pro prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna a platí termín do **26.03.2026 do 10:30 hod.**

Dodavatelé jsou povinni průběžně sledovat zveřejňovaná vysvětlení a veškeré změny z nich vyplývající zapracovat do své nabídky.

V Pardubicích dne *dle data elektronického podpisu*

za Zadavatele:

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Vojtová, DiS.
Referent veřejných zakázek
Zástupce na základě zmocnění