

Dodatečné informace č. 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Osík – zajištění svahu silnice II/359 u č.p. 79 a č.p. 166“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 27.5.2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 635724 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53
Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 49 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.
Zadavatel obdržel dne 17.6.2016 dotaz od zájemce o veřejnou zakázku:


Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci není sdělen typ ani tloušťka materiálu plně výplně proti ostříku objektu.
Žádáme vás o upřesnění.
S poděkováním za odpověď.

DETAIL
7a

VZOROVÝ DETAIL ZÁBRADLÍ A OCHRANY PROTI OSTRÍKU PŘÍČNÝ ŘEZ 1 : 10

STRANA DO VOZOVKY



Odpověď Zadavatele na dotaz č. 1:

Výplň bude provedena z:

- Nerezový plech tl. min 2 mm s prolisem do „psaníčka“ z pohledu tak, aby ovšem nebyla narušena jeho estetická vlastnost. Nerezový plech bude vložen do rámu s těsnícími profily mezi plechem a svěrnými lištami. Nerezový plech nebude lesklého ale matného povrchu,
- Výplň možné provést také z průhledných panelů PMMA s tl. skla 15-20mm. Výplně budou splňovat požadavek TP 104 – Protihlukové clony pozemních komunikací.

V Pardubicích dne 17. června 2016

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce