

Dodatečná informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji“**, významná veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení, zveřejněná dne 3.10.2016 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ 637646 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53
Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel obdržel dne 2.12.2016 dotaz k části 8 této veřejné zakázky. Jelikož je zadávací dokumentace totožná pro všechny části, tímto Zadavatel v souladu s ust. § 49 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci **pro všech 15 částí** vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Dotaz:

Stavba: Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. tříd v Pardubickém kraji – část 8 – Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti působnosti cestmistrovství Litomyšl.

Při zpracování cenové nabídky na tuto akci jsme v rámci zadání neobdrželi žádnou přílohu týkající se PD stavby. Prosíme o upřesnění.

Jedná se o následující:

Oddíl 1 – zemních prací:

Položka č. 67 a 68 – SPC druhu stromu (jabloň, švestka, lípa, smrk, borovice?)

Oddíl 8 – potrubí:

Položka č. 138 a 142 – SPC trubních materiálů PVC (hladké SN4, SN8, korungované?)

Položka č. 143 a 147 – upřesnění nebo stanovení výšky kanalizačních šachet pro jednotlivé průtočné profily (DN 200, 300, 400, 500 a 600?)

Položka č. 148 – SPC požadované skladby prvků ÚV (výška, pozink. Koše?)

Oddíl 9 – ostatní konstrukce a práce:

Položka č. 210 a 215 – upřesnění rozměrů beton. Čel pro jednotlivé DN, SPC požadované tř. betonu. Existuje nějaká PD?

Položka č. 216 a 221 – upřesnění rozměrů vtokových jímek pro jednotlivé DN, SPC požadované tř. betonu. Existuje nějaká PD?

Položka č. 222 a 226 – SPC trubních materiálů PVC, beton? (hladké SN8, korungované, ŽB?) Existuje nějaká PD nebo vzorový řez?

Položka č. 227 a 233 – upřesnění rozměrů kamenných čel pro jednotlivé DN, SPC požadované tř. betonu. Existuje nějaká PD?

Odpověď Zadavatele:

Oddíl 1 – zemních prací:

Položka č.67 a 68 – SPC druh stromu.

Zadavatel předpokládá, že SPC položek:

č.67 výsadby stromu listnatých bude Javor mlec

č.68 výsadby stromu jehličnatých bude Borovice lesní.

Oddíl 8 – potrubí:

Položka č.138 – 142 SPC trubních materiálů: PVC, hladké korugované, kruhová tuhost SN4

Položka č.143 – 147 kanalizační šachty budou provedeny dle přílohy č.1 ve vazbě na příslušné DN potrubí

Položka č. 148: SPC sestavy uliční vpusti:

- rám s mříží (litina) 500x500 D400
- TBV-Q 10a
- TBV-Q 5b
- TBV-Q 3a PVC
- TBV-Q 6d
- TBV-Q 1a PVC
- Kalový koš UA4V dle DIN 4052, pozink.

Oddíl 9 – ostatní konstrukce a práce:

Položka č.210: bude použito prefabrikované čelo TBM-Q 650/750/300

Položka č.211: bude použito prefabrikované čelo TBM-Q 650/750/400

Položka č.212: bude použito prefabrikované čelo TBM-Q 900/1000/500

Položka č.213: bude použito prefabrikované čelo TBM-Q 900/1000/600
Položka č.214 a č.215: bude zhotoveno čelo monolitické dle Vzorového listu Ministerstva dopravy (VL.2.2 odvodnění, 241.01.08.07)

Položka č.216 - 221: vtoková jímka bude provedena dle Vzorového listu Ministerstva dopravy (VL. 2.2 odvodnění, 243.01.08.07) vždy na vazbě na příslušné DN trouby

Položka č.222 – 226: SPC trouba hrdlová železobetonová s integrovaným těsněním ČSN EN 1916, stupeň vlivu prostředí XF4 vždy ve vazbě na příslušné DN trouby (VL.2.2 odvodnění 241.01.08.07)

Položka č. 227 – 233: čela kamenná propustu DN budou vyhotovena v provedení šikmých čel viz. příloha č.2 - vzorový řez, rozměr čela bude proveden v závislosti na příslušném DN trouby.

Projektová dokumentace není v této fázi zpracována.

Projektová dokumentace bude zpracována ve fázi minitendrů, a to vždy na konkrétní úsek silnice, který bude určen k opravě/modernizaci (PD bude obsahovat položky z uzavřené Rámcové smlouvy).

Přílohy: č. 1 – skladba kanalizační šachty
č. 2 - vzorový řez čela propustku

Dodatečná informace z podnětu zadavatele:

Zadavatel s ohledem na blížící se termín k podání nabídek připomíná, že dodatečnou informací ze dne 10.10.2016 byl upraven Vzorový text Prováděcí smlouvy jako přílohy Rámcové smlouvy. Tento vzorový text musí být v nabídce přiložen k podepsanému návrhu Rámcové smlouvy, neboť jde o budoucí pravidla zadávání jednotlivých zakázek v rámci minitendrů. **Zadavatel upozorňuje dodavatele na nutnost použití správného znění této přílohy, tedy aktualizované verze, která byla součástí dodatečné informace z 10.10.2016.**

Zadavatel současně připomíná, že nabídku je možno podat maximálně do 7 částí veřejné zakázky. Podání nabídek dodavatelem do více částí bude důvodem k vyřazení všech nabídek takového dodavatele.

**Zadavatel v souvislosti s touto Dodatečnou informací č. 2
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to takto:**

Část zakázky	Konec běhu lhůty pro podání nabídky	Termín otevírání obálek s nabídkami
1.	10.01.2017 v 08:00 hod.	10.01.2017 v 08:01 hod.
2.	10.01.2017 v 08:30 hod.	10.01.2017 v 08:31 hod.
3.	10.01.2017 v 09:00 hod.	10.01.2017 v 09:01 hod.
4.	10.01.2017 v 09:30 hod.	10.01.2017 v 09:31 hod.
5.	10.01.2017 v 10:00 hod.	10.01.2017 v 10:01 hod.
6.	10.01.2017 v 10:30 hod.	10.01.2017 v 10:31 hod.
7.	10.01.2017 v 11:00 hod.	10.01.2017 v 11:01 hod.
8.	10.01.2017 v 11:30 hod.	10.01.2017 v 11:31 hod.
9.	10.01.2017 v 12:00 hod.	10.01.2017 v 12:01 hod.
10.	10.01.2017 v 12:30 hod.	10.01.2017 v 12:31 hod.
11.	10.01.2017 v 13:00 hod.	10.01.2017 v 13:01 hod.
12.	10.01.2017 v 13:30 hod.	10.01.2017 v 13:31 hod.
13.	10.01.2017 v 14:00 hod.	10.01.2017 v 14:01 hod.
14.	10.01.2017 v 14:30 hod.	10.01.2017 v 14:31 hod.
15.	10.01.2017 v 15:00 hod.	10.01.2017 v 15:01 hod.

Zadavatel tímto současně oznamuje v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 Zákona provedení úpravy v oznámení o zakázce veřejné zakázky „*Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji*“, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 10. 2016 pod evidenčním číslem VZ 637646, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.


V Pardubicích dne 8. prosince 2016

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce