

Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice-Bílé předměstí

JTS CZ s.r.o.
Miloš Jansa
Husova 1712
250 01 Brandýs nad Labem

Váš dopis značky/ ze dne

Naše značka
17 104/IO

Vyřizuje
Ing. Aleš Kopecký
466 260 863
777 783 173
kopecky@smp-pce.cz

V Pardubicích dne
10. února 2017

Věc: Vyjádření k technickému řešení pro akci „Úprava křižovatky silnic I/36 a III/3239 v Pardubicích-část SO 402 světelné signalizační zařízení“

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stávajících objektů (záchranným systémem, TKO apd.) Režim svozu TKO bude dohodnut před realizací s pracovníkem SmP-ODPADY a.s.
- 2) Součástí stavby bude i stavba světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) hrazeného z prostředků investora, na který byla zpracována projektová. Na křižovatkách bude osazeno zařízení pro preference vozidel IZS OPTICOM používaná ve městě Pardubice a řadiče budou použity takové, jež budou umožňovat propojení se systémem preference vozidel IZS a koordinací v rámci systému řízení dopravy ve městě Pardubice. Řadiče budou vybaveny modemem pro síť GSM. Kabelové trasy SSZ budou při souběhu s kabelovými trasami VO uloženy do společného výkopu s vzájemným odstupem 20 cm. Řadič křižovatky K 25 bude vybaven tak, aby umožňoval napojení na budoucí centrální řízení dopravy, metropolitní optickou síť. V rámci tohoto stavebního objektu bude do základu řadiče křižovatky K 25 zatažena trubka HDPE 40 pro plánované budoucí připojení řadičů na optickou síť města Pardubice. Soubor SSZ bude možné převzít pouze při splnění podmínek daných technickým předpisem " Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města".
- 3) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854). Všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně. V místě křížení inženýrských sítí s jinými sítěmi a v místech pod komunikacemi či zpevněnými plochami s provozem motorových vozidel bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chrániček (KOPOFLEX, u stávajících kabelů KOPOHALF prům. 110 mm). Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.
- 4) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s., které bude předáno zaměření skutečného provedení umístěné do katastrální mapy.
- 5) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před záhozem (minimálně 1 pracovní den předem).
- 6) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umístována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude ani nijak upravován (polepy apod.).
- 7) Před montážními dvířky sloupů VO a rozvaděče nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň. Na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu rovněž nebudou vysázeny dřeviny a umístěn mobiliář.
- 8) Platnost vyjádření je 6 měsíců od data vydání. Před zadáním realizace po skončení platnosti tohoto vyjádření musí být realizační projektová dokumentace předložena k novému vyjádření.

Vyjádření divizí Veřejné osvětlení, Údržba komunikací a Agroservis SmP a.s. není třeba, je plně nahrazeno tímto souhrnným stanoviskem. Toto vyjádření není souhlasem s financováním stavby z prostředků SmP a.s. Vyjádření je vydáno pro stavební řízení dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Aleš Kopecký
investiční oddělení
Služby města Pardubic a.s.