

Napájecí soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S



Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

AUTOMATIČKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÉ PROUDOVÝMI CHRANIČI
a DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=338,80 m.n.m. BpV

HALA NA SÚL LITOMYŠL

Místo stavby:	k.ú. Litomyšl, areál SÚS Litomyšl, p.č. 1900/3, p.č. 2361/1		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice		

Generální projektant: APOLO CZ s.r.o. , Tyršova 155, 572 01 Polička				<div><div></div><div>APOLLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolecz.cz www.apolecz.cz</div></div>	
Autor návrhu: -					
HIP: Ing. Karel Marek					
Projektant: Ing. Petr Hasenöhrl					
Zodp. projektant: Ing. Petr Hasenöhrl					
Kraj:	Pardubický	Formát	A4	Číslo zakázky:	P3616
Stav. úřad:	Litomyšl	Revize:	00	Datum	12/2016
Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ					
Objekt:	D1-01 HALA				Označení přílohy:
Část:	D1-01-5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				
Obsah přílohy:					
ELEKTROINSTALACE					Měřítko:
					1:100
					Číslo paré:
					

LEGENDA:

- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ JEDNOPÓLOVÝ ŘAZENÍ 1 IP55
- SVÍTLIDLO LED 103W, 13052lm, IP54
- SVÍTLIDLO LED 67W, 8194lm, IP54
- SVÍTLIDLO HALOGENOVÉ NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ H250W IP43
- ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V 32A VIZ VÝKRES Č.D1-01-5.05
- ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ VIZ VÝKRES Č.D1-01-5.04