

Dodatečná informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Oprava silnice III/3587 křiž. I/17 – Tři Bubny“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 12.4.2018 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 13. dubna 2018 žádost o informaci od zájemce o veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1:

U objektu SO 10 Silnice III/3587 ve výkazu výměr je:

Položka č. 22 451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30 v množství 8,7m³. (tl. 150mm)

Položka č. 23 465512 Dlažby z lomového kamene na MC je množství 58 m³ (tl. 200 mm).

Jsou uvedená množství správně?

Odpověď Zadavatele:

pol.22 451314 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C25/30

dlažba kolem nových propustků: $4 \times 12 \times 0,15 = 7,2 \text{ m}^3$

dlažba kolem propustku v křižovatce: $5 \times 2 \times 0,15 = 1,5 \text{ m}^3$

Celkem: $A+B=8,7 \text{ m}^3$

Uvedená výměra je správná.

pol.23 465512 Dlažby z lomového kamene na MC

dlažba kolem nových propustků: $4 \times 12 \times 0,2 = 9,6 \text{ m}^3$

dlažba kolem propustku v křižovatce: $5 \times 2 \times 0,2 = 2,0 \text{ m}^3$

Celkem: $A+B=11,6 \text{ m}^3$

**Uvedená výměra v pol.22 byla započtena jako m² (58,0m²)
správná výměra položky je 11,6m³.**




V Pardubicích dne 13. dubna 2018

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

