

Dodatečná informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Rekonstrukce mostu ev.č. 35816-1 Bítovany“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 24.5.2018 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem,
ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel dne 30. května 2018 žádost o informaci od zájemce o veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1:
SO 251 Opěrná zeď

15	327221	OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	9,571
		kotvený obklad z pískovcových kvádrů tl. 200 mm		
		dle výkresu tvaru		
		průměrná výška 1,70=1,700 [A]		
		a*0,20*28,15=9,571 [B]		
		položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustranně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.		

Na výkrese č. C.2.1.12 – Výkres tvaru opěrné zdi je uvedeno:

OSTATNÍ:

KÁMEN ZDIVA A ODLÁŽDĚNÍ – LOMOVÝ KÁMEN Z MÍSTNÍCH DROJŮ, TŘ. JAKOSTI I.

MIN. PEVNOST V TLAKU 110 MPa

MAX. NASÁKAVOST 1,5 %

SOUČINITEL MRAZUVZDORNOSTI (PO 25 CYKLECH) 0,75

V lomech v dané oblasti (např. Žumberk) se nachází hornina Diorit (Granit). Může prosím zadavatel upřesnit, zda má být obklad opěrné zdi z pískovce (který se v dané lokalitě pravděpodobně nenachází) nebo z lomového kamene z místních zdrojů s danými parametry?

Odpověď:

Zadavatel trvá na obkladu zdi z materiálu uvedeného v soupisu prací, tj. z pískovcových kvádrů.

Dotaz č. 2:
SO 440 Přeložka vedení VO





Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

V technické zprávě je uvedeno "SO 440 Přeložka vedení VO nevyžaduje stavební povolení, blíže viz A.

Průvodní zpráva. Přeložka vedení VO je řešena v samostatné části C.2.2 SO 440 Přeložka vedení VO."

Pro tento objekt je však pouze výkaz výměr a zákres do koordinační situace. Může prosím zadavatel sdělit, kde bychom tuto dokumentaci našli nebo ji případně uchazečům poskytnout?

Odpověď:

Zadavatel poskytuje požadovanou dokumentaci.

V Pardubicích dne 4. června 2018

za Zadavatele



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Přílohy: dokumentace SO 440 Přeložka vedení VO

