



TYPOVÁ ROZVODNICE PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TYPU RVO - O / NKP 7P - C (celoplastové monolitické provedení skříně) (KOMPAKTNÍ PILÍŘ)



RVO - O / NKP 7P - C : ROZMĚRY 320 x 1815 x 220 mm KOMPAKTNÍ PILÍŘ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN (PŘÍVOD), 3+PE+N (VETEV č.1+č.2 VO) ,
stř. 50Hz, 230/400V, TN - C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
ZÁKLADNÍ (ŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
- IZOLACÍ - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.1
- KRYTÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A, čl. A.2

PŘI PORUŠE (NEŽIVÝCH ČÁSTÍ) :
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2
OCHRANNÝM POSPOJENÍM - ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 411.3.1.2

SO 440

Projektant elektrických zařízení:		ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:	
Ing. POLANSKÝ JIŘÍ, Ph.D.		06 00 144 - ČKAIT PRAHA	
Místo stavby: BÍTOVANY	Investor: SÚS PARDUBICKÉHO KRAJE, DOUBRAVICE 98, 533 53 PARDUBICE		
Akce: REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 35816 - 1 BÍTOVANY SO 440 - PŘELOŽKA VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO)		Stupeň PD :	DSP + PDPS
		Č. zakázky:	016 001
		Datum:	03 / 2018
		Měřítko:	
Obsah: ROZVODNICE RVO		Číslo výkresu:	C.4.4.4