



## VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

NAŠE ZNAČKA: 58/18/Ba

VYŘIZUJE: Bartoníček

DATUM: 23.2.2018

Lenka Hauptová

Pod Zahradami 548

530 03 Pardubice

### **Věc: Ostřetín – rekonstrukce silnice III/30511 – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Jedná se o rekonstrukci živičných vrstev vč. sanace krajů silnice, výše uvedené silnice (III/30511) v rozsahu od křižovatky s I/35 až po křižovatku se silnicí III/30512 (včetně). Délka rekonstrukce je cca 2.165 m.

V příloze Vám zasíláme situaci s orientačním zákresem stávajícího vodovodu, tlakové kanalizace a el. kabelu tlakové kanalizace ve správě VAK Pardubice, a.s.

#### **K návrhu a realizaci máme následující připomínky:**

1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a kanalizací na základě písemné objednávky o vytyčení trasy vodovodního a kanalizačního potrubí, el. kabelu tlakové kanalizace.
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (+el.kabelů), které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo stoky na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 mm 2,5 m. Používání mechanizace bude omezeno. Pro hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. Umísťování konstrukcí (sloupy, značky apod.) a vysazování zeleně v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se způsob provedení a opatření.
3. Veškeré poklapy, které budou stavbou dotčeny, musí být na náklady investora osazeny do úrovně budoucí nivelety.
4. Veškeré uzávěry, které budou stavbou dotčeny a budou v místech výškového napojení domovních sjezdů a zpevněné krajnice, budou mezi VAK Pce a.s. ( provoz Holice) a investorem (resp. prováděcí firmou) konzultovány a VAK Pce a.s. zajistí jejich případnou výměnu. V opačném případě odmítáme nést veškeré následky, které by vznikly poškozením stávajících uzávěrů.
5. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou našeho zařízení a s podmínkami práce v její blízkosti. Při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VAK Pardubice a.s. – provoz Holice
6. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklapy nesmí být ukládán materiál z výkopu.
7. Veškeré armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly.

TEL. 466 798 447

FAX. 466 304 643

e-mail: romana.slaisova@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631