

Ing. Michal Jonáš  
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.  
Černopolní 39  
613 00 Brno

**Váš dopis:**  
7.12.2016

**Naše č.j.:**  
POS Li-906/16

**Vyřizuje:**  
Liška/602413539

**Datum:**  
19.12.2016

**Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: „Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová v k.ú. Zhoř u České Třebové; Němčice u České Třebové; Přívrat; Česká Třebová; Záhrad; Litomyšl” k územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, vám vydávám následující vyjádření:

- 1) Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (656178/16).
- 2) Investor akce uzavře se společností CETIN a.s. smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započatím stavby.
- 3) Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademika Bedřny 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnici č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
- 4) Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) požadujeme doložit zápis o převzetí hotového díla přeložky SEK potvrzený pracovníkem majitele SEK společnosti CETIN a.s.
- 5) Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec Králové.

S pozdravem

Jaromír Liška  
Specialista ochrany sítě