

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 28. 3. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	V přiložené projektové dokumentaci je navržena dle vzorových příčných řezů na objektech SO101a-c podkladní vrstva z ACP 16+. Technická zpráva a výkaz výměr mají pro podkladní vrstvu uvedenou směs ACP 22+ PMB 45/80. Zároveň zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace pro prokázání vlastností asfaltových směsí pro směs ACP16S asfalt 50/70 pro podkladní vrstvu. Prosíme o vyjádření, co platí?	Zadavatel uvádí, že platí to, co je uvedeno v technické zprávě a v přiloženém soupisu prací (ACP 22+ PMB 45/80). Ve vzorovém řezu je uveden „starý“ údaj, neboť v průběhu zpracovávání technické zprávy došlo k úpravě skladby jednotlivých vrstev tak, jak je také uvedeno ve výkazu výměr.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis