

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka na stavební práce „Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 9. 4. 2019

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
6.	V objektu SO 101a položka p.č.1 (0141021) POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA je ve výpočtu množství uvedena jako hodnota A „odkopávky $(1770,907 + (310 \cdot 0,3)) \cdot 1,8 = 3\,355,033$ [A]“ Tato výměra nesouhlasí s vykazovanými hodnotami u položek p.č.13,14 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, nýbrž souhlasí s hodnotou u položky p.č.7 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, která je vykázána v položce p.č.4 POPLATKY ZA SKLÁDKU PODKLADNÍ VRSTVY. Dle našeho názoru došlo ke zdvojení poplatku za skládku podkladních vrstev a u odkopávek chybí skládkovné úplně. Prosíme o přezkoumání.	Výpočet u položky p.č.1 (0141021) POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA opraven.

7.	V objektu SO 101b položka p.č.47 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ je v názvu položky přímo určená zádržnost H2, v následném popisu je uvedena zádržnost N2. Prosíme o vyjádření, co platí.	Položka č. 47 opravena na typ N2 dle Technické zprávy.
8.	Vzhledem ke změně skladby asfaltových směsí dle DI č. 2 žádáme zadavatele, aby sjednotil technickou zprávu, výkaz výměr a zadávací dokumentaci	Položky vozovkových vrstev aktualizovány v SO 101a,b,c,d; 102; 111; 112; 113; 122. Sjednoceno s technickými zprávami.

V č.	Informace o vlastním podnětu zadavatele	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
9.	Doplnění Projektové dokumentace a upřesnění Výkazu výměr.	Na základě výše uvedeného vysvětlení provedl zadavatel sjednocení asfaltu v technické zprávě. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upřesnění projektové dokumentace: PR01.8_projektová dokumentace_sjednocení asfaltu. Na základě výše uvedených vysvětlení zadavatel upřesnil výkaz výměr. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je i upravený výkaz výměr, který bude umístěn v oddíle „Zadávací dokumentace“: PR02_Výkaz výměr_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 9. Zadavatel dále uvádí, že trvá platnost Vysvětlení č. 4 ze dne 5. 4. 2019.
10.	Posun lhůty pro podání nabídek	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 12 zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ konec běhu lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 6. 5. 2019 do 10:00 hodin.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis