

Dodatečná informace č. 2 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka:

„III/312 27 Dolní Morava, prodloužení a zokruhování silnice, ETAPA 1“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 28.3.2019 ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem zakázky Z2019-009860 a na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce. Zadavatel obdržel dne 10.4.2019 následující dotaz:

„Prosíme zadavatele o doplnění statického výpočtu gabionového obkladu opěrné zdi SO 202. Dle našich zkušeností z jiných staveb, není tento obklad na navrhovanou výšku stabilní a hrozí destrukce“

Odpověď:

Na základě vypracovaného Statického výpočtu gabionu společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 253 25 680, byl ověřen návrh gabionového obložení opěrné stěny. Pro správnost návrhu je třeba při realizaci dodržet postup prací a předepsané materiály dle b. 4.6.1 v Technické zprávě k SO 202. Tento statický výpočet je přílohou dodatečné informace č. 2.

V Pardubicích dne 12. dubna 2019

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

Příloha: Statický výpočet gabionu v souladu s Dodatečnou informací č. 2.

