

Dodatečná informace č. 3 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: **„Oprava silnice II/360 Ústí nad Orlicí“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 2.7.2019 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce. Dotaz obdržel dne 12.7.2019.

Dotaz č. 1:

Ve stavebním objektu SO101, pod položkou č. 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH jsou práce týkající se položení odvodňovacího proužku z žulové dvoulinky. Po přezkoumání výskytu ze situace se domníváme, že výměra ve výkazu výměr je téměř dvojnásobná oproti skutečnosti. Bude zadavatel upravovat tuto výměru?

Odpověď:

Je pravda, že výměra je téměř dvojnásobná oproti stávajícímu stavu. Je to proto, že ve stávajícím stavu není vodící pásek zdaleka všude osazen (asfalt rovnou k obrubě). V návrhu však homogenizujeme stav silnice, tudíž jsme napočítali vodící pásy v celé délce opravovaného úseku.

Proto je ta výměra vyšší než ve stávajícím stavu. Žádáme nacenit toto množství.


V Pardubicích dne 12. července 2019

za Zadavatele



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

