PŮDORYS OPĚRNÝCH STĚN - ČÁST B

1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- ASFALTOBETONOVÉ KCE.
- KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH TVÁRNIC VYPLNĚNÝCH BETONEM
- KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO OBKLADU
- HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ NÁSYPY
- NÁSYPY ZEMINY
- PŮVODNÍ TERÉN

LEGENDA PANELŮ

P1- PREFABRIKOVANÝ GREFA PANEL, TVAR OBRÁCENÉ T, VEL. 4,5x1,5x2,38m, HMOTNOST 6,48 t. CELKEM 77 KS

ČÁST A - 47 ks
ČÁST B - 30 ks

P2- PREFABRIKOVANÝ GREFA PANEL ROHOVÝ, TVAR OBRÁCENÉ T, VEL. 4,5x1,5x1,595m, HMOTNOST 5,76 t. CELKEM 8 KS

ČÁST A - 4 ks
ČÁST B - 4 ks

LEGENDA ZNAČEK

(DB) DOBETONOVÁNÍ ROHOVÉHO NAPOJENÍ PREFA PANELŮ, NAPOJENÍ NA PANELY ŘEŠENO VLEPENOU VÝSTUŽÍ R6 V KAŽDÉM PANELU PO 200 MM

OBECNĚ

- PREFABRIKOVANÉ PANELY BUDOU MEZI SEBOU PROPOJENY OCELOVÝM KOVÁNÍM - PROVAŘENÍ PLECHŮ INSTALOVANÝCH NA MONLITECH PŘILOŽENÝM PLECHEM
- PANELY BUDOU OSAZENY NA PODKLADNÍ BETONOVOU MAZANINU, KTERÁ BUDE ZHOTOVENA NA ÚNOSNÝ PODKLAD
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PRO REALIZACI PODKLADNÍHO BETONU BUDE ÚNOSNÁ A NEROZBŘEDLÁ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÝCH MĚKKÝCH JÍLŮ NUTNO TOTO ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA POD PANELY BUDE VYČIŠTĚNA A PŘEHUTNĚNA. UVAŽUJE SE ZAHUTNĚNÍM ŠTĚRKU fr. 0-32 DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADU, TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY SE POD KONSTRUKCÍ NEVYTVOŘILA DRENÁŽNÍ VRSTVA.
- BŘEH STÁVAJÍCÍHO KORYTA BUDE PO POROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZPEVNĚN KAMENY KLADENÝMI DO BETONU. ČÍMŽ BUDE ZAMEZENO PRŮSAKU VOD K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE OPĚRNÝCH STĚN.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 338,700 m.n.m. BpV

Název stavby:	**VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY**
Místo stavby:	k.ú. Moravský Lačnov, areál SÚS Svitavy, parc. č. 342/3, 343/3, parc. č. st. 838/2
Objednatel:	**Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice**

Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička		APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz
Autor návrhu:	Ing. Karel Marek		
HIP:	Ing. Karel Marek		
Projektant:	Ing. Karel Marek		
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kozáček		
Kraj:	Pardubický	Formát	Číslo zakázky: P2619
Stav. úřad:	Svitavy	Revize: 00	Datum 12/2019
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ**		
Objekt:	**D1-01 SKLAD SOLI, D1-02 OPĚRNÉ STĚNY, D1-03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY**		
Část:	**D1-01-1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**		
Obsah přílohy:	**PŮDORYS OPĚRNÝCH STĚN - ČÁST B**		

Autorizační razítko:

Označení přílohy: **D1-01-1.04**

Číslo paré:

Měřítko: **1:100**