



VRCH MŘÍŽĚ = 437,20
VRCH HV = 437,05
ODTOK Z HV = 436,25
SPODEK HV = 435,90

označení dílce	vnitřní rozměr [mm]	vnější rozměr L x B [mm]	stavení výška [mm]	celková výška H [mm]	tloušťka stěny t [mm]	hmotnost [kg]	třída betonu	foto
Dna vpustí								
TZV 150 / 120 / 200	1 200 x 900	1 500 x 1 200	1 850	2 000	150	3 800	C 30/37	
TZV 150 / 90 / 115	1 200 x 600	1 500 x 900	1 000	1 150	150	2 000	C 30/37	
TZV 90 / 90 / 115	600 x 600	900x 900	1 000	1 150	150	1 415	C 30/37	
Vyrovnávací prstence								
TZV 150 / 90 / 10	1 200 x 600	1 500 x 900	100	100	150	151	C 30/37	
TZV 150 / 90 / 20	1 200 x 600	1 500 x 900	200	200	150	302	C 30/37	
TZV 150 / 90 / 30	1 200 x 600	1 500 x 900	300	300	150	453	C 30/37	
Zákrytové desky včetně mříží z polyplastu								
TZV 150 / 120 / 15	-	1 500 x 1 200	150	150	-	430	C 30/37	
TZV 150 / 90 / 15	-	1 500 x 900	150	150	-	260	C 30/37	
TZV 90 / 90 / 15	-	900 x 900	150	150	-	180	C 30/37	

Název stavby:	VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY				
Místo stavby:	k.ú. Moravský Lačnov, areál SÚS Svitavy, parc. č. 342/3, 343/3, parc. č. st. 838/2				
Objednatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice				
Generální projektant:	APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička		 APOLO CZ s.r.o. Tyršova 155, 572 01 Polička + 420 441 722 204 apolo@apolocz.cz www.apolocz.cz		
Autor návrhu:	Luboš Bartoš				
HIP:	Ing. Karel Marek				
Projektant:	Luboš Bartoš				
Zodp. projektant:	Luboš Bartoš		Číslo zakázky:	P2619	
Kraj:	Pardubický	Formát	Datum	12/2019	
Stav. úřad:	Svitavy	Revize:	00		
Stupeň PD:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ				
Zařízení:	D1-04 VENKOVNÍ KANALIZACE			Označení přílohy:	D1-04.05
Obsah přílohy:	HORSKÁ VPUST			Měřítko:	
				Číslo paré:	