


LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- drát FeZn průměr 8mm
- drát FeZn průměr 10mm
- bude připevněn pomocí standardních podpěr
- pomocný jímec 0,5m z drátu FeZn pr.8,0mm
- spojovací svorka
- připojovací svorka k okapovému žlabu
- křížová svorka
- zkušební svorka
- ochranný úhelník vč.držáků (na hmoždinky)
- uzemnění – ocelové armaturní výztuž betonu (podlaha, patky)
- u svodů č.3 a 6 přivázeno k ocel.desičce 100x100mm
- umístěné na vrchní straně železobetonové stěny

veškerý hromosvodový materiál bude v provedení z FeZn

Montáž bude provedena dle ed.2:
–ČSN EN 62305–1,část 1 "Obecné principy"
–ČSN EN 62305–2,část 2 "Řízení rizika"
–ČSN EN 62305–3,část 3 "Hmotné škody na stavebách a nebezpečí života"
–ČSN EN 62305–4,část 4 "Elektrické a elektronické systémy ve stavebách"
–ČSN EN 50164–1 "Součástí ochr.před bleskem(LPC)–část 1:Požadavky na spojsoučásti"
–ČSN EN 50164–2 "Součástí ochr.před bleskem(LPC)–část 2:Požadavky na vodiče a zemnice"

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=438,700 m.n.m. BpV

Název stavby:										VÝSTAVBA HALY NA SŮL A INERT SVITAVY														
Místo stavby:										k.ú. Moravský Lačnov, areál SÚS Svítavy, p.č. 342/3, 343/3, parc. č. st. 838/2														
Objednatel:										Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice														
Generální projektant:										APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička														
Autor návrhu:										Ing. Karel Marek														
HIP:										Ing. Karel Marek														
Projektant:										Ing.Petr Hasenöhl														
Zodp. projektant:										Ing.Petr Hasenöhl														
Kraj:										Pardubický					Formát					A3				
Stav. úřad:										Svítavy					Revize:					00				
Stupeň PD:										DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ														
Objekt:										D1-01 SKLAD SOLI, D1-05 PŘÍPOJKA ELEKTRO														
Část:										D1-01-4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY														
Obsah přílohy:										BLESKOSVOD														
Autorizační razítko:										<div><div><div><div>APOLO CZ s.r.o.</div><div>Tyršova 155,</div><div>572 01 Polička</div><div>+ 420 461 722 204</div><div>apoloc@apolocz.cz</div><div>www.apolocz.cz</div></div></div></div>														
Označení přílohy:										D1-01-4.05														
Měřítko:										1:100														
Číslo paré:										<div>O</div>														