


ULOŽENÍ POTRUBÍ
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY



LEGENDA :

- 1 LOŽE POTRUBÍ TL. 100MM (SKALNATÉ PODLOŽÍ 150MM)
2 POTRUBÍ PVC SN8, DN150, 200, 250, 400, PP 600 (DEŠŤOVÉ PŘÍPOJKY DN150)
ÚHEL ULOŽENÍ – – MUSÍ BÝT VĚTŠÍ JAK 90°
3 BOČNÍ ZÁSYP
4 KRYCÍ OBSYP TL 150MM
5 HORNÍ ZÁSYP – ŠTĚRK fr.0–125mm
6 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
7
8 > SKLADBA KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA DLE PROJEKTU KOMUNIKACE
9
10 DRENÁŽ DN130 (V PŘÍPADĚ VÝSKYTU H.P.V. OBSYP ŠTĚRK fr.32–63Mmm)

ÚČINNÁ VRSTVA – MATERIÁLY – STEJNOZRNÝ ŠTĚRK, PÍSEK, NETŘÍDĚNÝ ZRNITÝ MATERIÁL, ZRNITÝ MATERIÁL S ODSUPŇOVANOU ZRNITOSTÍ
– PRO POTRUBÍ OD DN250 – MAX. ZRNITOST DO 40MM
– PRO POTRUBÍ DO DN200 – MAX. ZRNITOST DO 22MM

PAŽENÍ
PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE VÝKOP ROZŠÍŘEN O 0,1M NA KAŽDOU STRANU
PAŽENÍ – ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – SOUDRŽNÉ ZEMINY – MIN. OD HLOUBKY 1,3M
PAŽENÍ – NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ – SOUDRŽNÉ ZEMINY – MIN. OD HLOUBKY 1,5M
PAŽENÍ – NESOUDRŽNÉ ZEMINY – MIN. OD HLOUBKY 0,7M

POZNÁMKA :

ŠÍŘKA VÝKOPU DN 150,200,250 = 1,10m
ŠÍŘKA VÝKOPU DN 400 = 1,20m
ŠÍŘKA VÝKOPU DN 600 = 1,50m

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. P. NOVOTNÝ, PH.D., MBA			MRprojekt s.r.o. č.p. 3, 538 63 Stradouň IČO: 05570786 DIČ: CZ05570786 MICHÁLEK MILAN mob. 721 940 248, e-mail: michalek.milan61@seznam.cz ZBYNĚK ROB., DIS. mob. 779 958 004, e-mail: rob.zbynek@seznam.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : V+K	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	ČÍSLO ZAKÁZKY	P 14/17
MILAN MICHÁLEK	MILAN MICHÁLEK	ZBYNĚK ROB., DIS.	FORMÁT A4	2
INVESTOR : Město Jablonné nad Orlicí			DRUH PROJEKTU	DPS
NÁZEV AKCE : Jablonné nad Orlicí – Nádražní ulice – zvýšení podílu udržitelných forem dopravy			DATUM	12.2018
ČÁST : D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			MĚŘÍTKO	1:25
OBJEKT : SO 301 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE			ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č.:
NÁZEV VÝKRESU : VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ GRAVITACE			301.13	