

Vysvětlení č. 15 k Zadávací dokumentaci

Veřejná zakázka:

„Jablonné nad Orlicí - Nádražní ulice - zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zveřejněná dne 24.1.2020 na profilu Zadavatele.

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 00085031

Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 99 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce, na základě dotazů ze dne 25.2.2020:

Dotaz č. 1:

Specifikace trubních materiálu v PD je zcela obecná, bez konkrétního uvedení materiálu potrubí, konstrukce stěny a kruhové tuhosti. Podle našich zkušeností a i požadavků ŘSD (TKP 3) je potřeba kruhová tuhost potrubí min SN 12, aby deformace trub byla do přijatelné úrovně. Prosíme tedy o schválení použití kombinace těchto dvou potrubí pro přípojky a hlavní řad:

Potrubí pro přípojky DN/OD 160 a 200: hladké plnostěnné PVC SN 12 odpovídající SN 1401, SN 12 (např. Ultra Solid PVC), tvarovky s hrdly na obou stranách Potrubí pro hlavní řad DN/ID 250 -600 : korugované potrubí z PP se zesílenou základní stěnou, SN 12 (např. Ultra Cor), tvarovky s hrdly na obou stranách.

Odpověď Zadavatele:

Navržené potrubí SN8 je dle sdělení projektanta technicky navrženo správně a danému zatížení a plánovanému účelu použití plně vyhovuje. Účastník ve své nabídce ocení potrubí s touto tuhostí. V případě, že účastník má záměr pro realizaci zakázky použít potrubí s větší kruhovou tuhostí (SN12), Zadavatel tuto možnost připouští za podmínky, že účastník nebude požadovat úhradu zvýšených nákladů za použití kvalitativně lepších materiálů.

V Pardubicích dne 27. února 2020

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce