

INDESING s. r. o.  
Ing. Jiří Šejnoha  
Jezbořice 110  
Jezbořice  
530 02

Váš dopis ze dne Naše značka

11. 6. 2019

Ing.MN/2019/ *9008232*

Vyřizuje / linka

Ing. Novotný/131

Moravská Třebová

12. 6. 2019

Vyjádření k DSP: Oprava silnice II/353 Polička - Kamenec  
Platnost vyjádření je 1 rok od data vyjádření

K výše uvedené záležitosti jsme se vyjadřovali pod zn. Ing.MN/2019/9008076 ze dne 21. 5. 2019.

Podmínky uvedené v tomto vyjádření zůstávají v platnosti, při náhradní výsadbě musí být stromy umístěny mimo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních rozvodů (dle zák. č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5 m, nad profil DN 500 pak 2,5 m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5 m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce potrubí).

Jiné připomínky k DSP nemáme.

Příloha: 1x situace

 **VHOS a.s.**


VHOS, a. s., Nádražní 1430/6,  
571 01 Moravská Třebová

[T] +420 461 357 111


1/15

IČO: 48172901

DIČ: CZ48172901

  
Ing. Milan Novotný  
vedoucí provozu VT

Na vědomí: Středisko vodovodů PO – p. Pospíšil  
Pracoviště kanalizací a ČOV PO – p. Flídr



**VHOS a.s.**  
VHOS, a. s., Nádražní :430/6,  
571 01 Moravská Třebová 1/15  
[T] +420 461 357 111  
IČO: 40172901 DIČ: CZ48172901

12.6.2019

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.