

ŽADATEL

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

e-mail / 16.5.2019

1104070100

Mačát / 800 850 860

Č.Třebová / 27.5.2019

Souhlas s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

Pro akci: „Oprava silnice III/353 Polička - Kamenec“

Dobrý den,

Dne 16.5.2019 jsme obdrželi Vaši žádost na vydání souhlasu s prováděním činností a umístěním stavby „Oprava silnice III/353 Polička - Kamenec“ v ochranném pásmu a v blízkosti distribuční soustavy (**podzemního kabelového vedení NN, VN 6 kV, vrchních vedení VN 35 kV - VN3836 a distribuční trafostanice 35/0,4 kV - SY_0937**) v provozování ČEZ Distribuce, a. s.

S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu a v blízkosti podzemního kabelového vedení NN a VN 6 kV, vrchních vedení VN 35 kV a distribuční trafostanice 35/0,4 kV souhlasíme za těchto podmínek:

- ochranné pásmo uvedeného podzemního kabelového vedení NN a VN 6 kV činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu
- požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NN a VN, vrchnímu vedení VN, trafostanici, úsečnickům k manipulacím s nimi a k jejich provozování a údržbě
- nesmí dojít k poškození stávajícího kabelového vedení NN a VN, vrchního vedení VN, trafostanice a uzemňovací soustavy
- zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

- v případě poruchy kabelu NN či VN 6 kV v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady
- souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
- ochranné pásmo vrchních vedení VN 35 kV (VN38363) činí 7/10 metrů...
- ochranné pásmo distribuční trafostanice SY_0937 činí 10 metrů...
- vzdálenost komunikace, případného kabelu VO, veškerých základů a staveb, opěrných zdí, oplocení či zábradlí bude minimálně 2 metry od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení VN 35 kV a distribuční trafostanice 35/0,4 kV, přičemž nesmí být ohrožena jejich stabilita
- opravou silnice, terénními úpravami, navyšováním terénu, apod. nesmí být snížena výška vodičů vrchního vedení VN od země, která musí činit min. 6 metrů
- v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu
- všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s polohou zařízení
- v ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s.
- v ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázaná práce s nadměrnými mechanizačními prostředky
- ochranné pásmo vrchního vedení VN 35 kV bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – ochranné pásmo vedení VN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma
- nesmí dojít k přiblížení k vodiči vrchního vedení VN 35 kV na vzdálenost kratší než 5 metrů; v opačném případě požádejte o vypnutí vrchního vedení VN
- v případě souběhu kabelu pro VO s kabely NN či VN musí být kabel VO uložen v dostatečné chrániče; v případě křížení s těmito silovými kabely musí být kabel VO nad nimi a uložen v kabelovém betonovém žlabu, s přesahem min. 1 metr na každou stranu kabelu
- případný stožár / lampa VO musí být umístěny mimo ochranné pásmo vrchního vedení VN 35 kV / svítidlo (stožár VO) může být umístěn i blíže ke krajnímu vodiči vrchního vedení VN 35 kV, nejblíže však na 3 metry, ovšem s maximální výškou stožáru do 3 metrů
- v případě kolize stavby s energetickým zařízením bude toto řešeno dle § 47, zákona 458/2000 Sb. - Přelozkou daného úseku vedení

V zájmovém území se nachází také vrchní vedení nízkého napětí (NN, do 1 kV), které ze zákona není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. V případě dotčení distribuční sítě NN bude toto řešeno dle zákona 458/00 Sb - Přelozkou distribuční sítě NN, apod. Vzdálenost veškerých staveb musí být min. 1 metr od podpěrných bodů NN.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistibuce.cz | www.cezdistibuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s. objednáním na lince 800 850 860 Oddělení Sítě Svitavy (dle platného vyjádření / sdělení).

V případě kontaktu s podzemním zařízením v majetku ČEZ Distribuce, a. s. a před jejím záhozem, požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka Oddělení Sítě Svitavy nebo požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení žadateli. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Zdeněk Jirout
Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: Podmínky pro provádění činností v OP podzemních a nadzemních vedení a el. stanic

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02