



PRODIN a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM-43423/2019/5203/FM	VYŘIZUJE Ing. Monika Filipková +420 541 637 450 filipkova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 5. 11. 2019
------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------

Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina

(k.ú. Kunčina, Moravská Třebová, Nová Ves u Moravské Třebové; ORP Moravská Třebová; kraj Pardubický; ČHP 4-10-02)

Charakteristika akce:

Dne 2. 10. 2019 jsme obdrželi žádost o stanovisko k DSP „Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina“. Projektantem je společnost Prodin a.s. a investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.

PD řeší rekonstrukci silnice po vybudování nové splaškové kanalizace spočívající ve výměně krytu vozovky, opravy lokálních poruch, případně sanace krajů vozovky. Rekonstruovaný úsek je rozdělen na 5 částí z důvodu existence stávajících mostů přes vodní tok Kunčinský potok. Tyto mosty nejsou součástí rekonstrukce komunikace.

Příčné (týká se i bezejmenných toků IDVT 10204969 a IDVT 10191618) a podélné propustky budou pročištěny tlakovou vodou a vtoková a výtoková čela budou rekonstruována.

Systém odvodnění se nemění. Odvodnění komunikace je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu vozovky do stávajících silničních příkopů, kde bude voda následně vsakována, nebo do rekonstruovaných vpustí a následně do stávajícího kanalizačního systému odvodnění. Stávající příkopy budou reprofilovány.

Stavba se nachází v souběhu s DVT Kunčinský potok (IDVT 10101115) a dále dojde k dotčení dvou bezejmenných DVT (IDVT 10204969 a IDVT 10191618) ve správě Povodí Moravy, s.p. Přímý správce je provoz Olomouc.

Stavba se nenachází v záplavovém území, ale nachází se v těsné blízkosti vodních toků.

Útvar povrchových vod: Kunčinský potok od pramene po ústí do toku Třebůvka ID VÚ: MOV_0330.

Vyjádření správce povodí a správce dotčených vodních toků

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Při čištění propustků tlakovou vodou na bezejmenných vodních tocích IDVT 10204969 a IDVT 10191618 nesmí v žádném případě dojít ke smyvu stávajících nánosů do koryta toku. Pokud by k tomuto přesto došlo, budeme požadovat vyčištění dotčených částí koryt vodních toků od těchto nánosů.
2. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný plán (§ 39 zákona č.254/2001 Sb.), který bude předložen vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
4. Přímému správci vodního toku (provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, tel.: 728 549 436, zlamal.petr@pmo.cz, Petr Zlámal) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, termín zahájení prací, termíny kontrolních dnů, ukončení prací a termín závěrečné kontrolní prohlídky.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Dešťové vody budou svedeny v maximální možné míře do vsaku.
- Úpravy mostů nejsou součástí projektové dokumentace.
- Povodí Moravy, s.p., není vlastníkem propustků a zatrubnění na bezejmenných vodních tocích IDVT10204969 a IDVT10191618. Z tohoto důvodu je nutno ke stavbě získat souhlas vlastníka těchto propustků a zatrubnění.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Olomouc (elektronicky)

Příloha: PD