

**Vysvětlení č. 5 - 6 k Zadávací dokumentaci**

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

**Veřejná zakázka:** „Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 19.5.2020 na profilu Zadavatele.

**Zadavatel:** **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
**Zastoupen:** Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce, na základě níže uvedených dotazů ze dne 26.5.2020:

**Dotaz č. 5:**

Dobrý den,  
s ohledem na bod 2.2. Zadávací dokumentace máme následující dotaz k výběrovému řízení:

- v technické zprávě SO 101 na str. 13 a vzorovém řezu D.1.1.5 (F-F) je uveden požadavek na polymerbetonový žlab:

Km 1,51815-1,56505 vlevo – polymerbetonový žlab s mříží zatížitelnost D400, opatřený krajníkem z betonové obruby šířky 8cm. Napojení přes vpustový díl žlabu pomocí potrubí PVC DN 100 do stávající uliční vpusti v km 1,56757

Ve výkazu výměr jsme však nenašli odpovídající položku. Je zde uvedena pouze položka č. 88:

|                                                                    |   |         |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------|
| PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM<br>DO BETONU TL 100MM | M | 788,603 |
|--------------------------------------------------------------------|---|---------|

Doplní zadavatel novou položku na polymerbetonový žlab do výkazu výměr?

Předpokládáme, že krajník z betonové obruby šíř. 8 cm ke žlabu je uveden v položce č. 84:

|                                                                                     |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ<br>betonový krajník 80/250/1000 do lože z betonu C20/25 XF3 | M | 47,180 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

**Odpověď Zadavatele:**

Související změny v zadávací dokumentaci: opravený VV – doplněný o polymerbetonový žlab – pol. č. 897544 a č.93544 a v návaznosti na doplnění žlabu změnu pol.č. 45131A.

Zadavatel provedl na základě uvedené žádosti o vysvětlení změnu ve výkazu výměr a vydává tímto aktualizované výkazy výměr, které je přílohou tohoto vysvětlení:

- Příloha č. 2.1 - Soupis prací\_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 5.

**Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.**

Současně **Zadavatel upravuje** bod 4. Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace: **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **38.748.089,05 Kč bez DPH** (slovy: třicet osm milionů sedm set čtyřicet osm tisíc osmdesát devět korun českých a pět haléřů). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.


**Informace z vlastního podnětu zadavatele - č. 6:**

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadavatel mění v článku 17.1 zadávací dokumentace „LHŮTA a MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ konec lhůty pro podání nabídek, které je nově stanoveno **do 9. 6. 2020 do 8:00 hodin**.

Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 4. 6. 2020 do 8:00 hod.

V Pardubicích dne 29. května 2020

za Zadavatele



Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce