

Vysvětlení č. 1 - 5 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 28.5.2020 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce, na základě níže uvedených dotazů ze dne 5.6.2020:

Dotaz č. 1 - 4:

Níže zasílám dotazy k zadávací dokumentaci VZ „Okružní křižovatka II/355 a II/358 Chrast“:

SO 102

Položka p.č. 23 – uvedena žulová kostka malá, ve VPR uvedena kostka tl.80mm. Stávající chodníky jsou vydlážděny žulovou mozaikou štípanou 4/6.

Jaká je přesná specifikace požadovaného dlažebního materiálu?

Ano, jedná se o drobné žulové dlažební kostky mozaika 4/6 cm.

Položka p.č. 24 – uvedeny žulové kostky velké 16x16 mozaika, ve VPR rovněž. Štípaná kostka se běžně vyrábí v rozměru 15/17, jedná se tedy o řezanou kostku?. Stávající parkovací plochy jsou zadlážděny kostkou 8/10.

Jaká je přesná specifikace požadovaného dlažebního materiálu?

Stávající parkovací plochy jsou vydlážděny do vějířovité dlažby. Asi by bylo vhodné toto složení respektovat. Dle TP se používají kostky tloušťky 80 – 120 mm. Budou zde tedy použity drobné kostky tloušťky 8/10 cm.

Položka p.č. 34 – uvedena kostka 10/10, ve VPR rovněž. Stávající dvojlinky jsou provedeny ze štípaných kostek 8/10.

Jaká je přesná specifikace požadovaného dlažebního materiálu.

Podobně jako u položky 24: Budou použity drobné kostky tloušťky 8/10 cm.



SO 131

Položka p.č. 21 – uvedena žulová kostka malá, ve VPR uvedena kostka tl.80mm. Stávající chodníky jsou vydlážděny žulovou mozaikou štípanou 4/6.

Jaká je přesná specifikace požadovaného dlažebního materiálu.

Podobně jako u položky 23. Budou použity drobné žulové dlažební kostky mozaika 4/6 cm.

Odpověď Zadavatele:

Související změny v zadávací dokumentaci: opravený VV – doplněný o Plochy parkovacích stání se sjednotí s náměstím, použije se tedy vějířová dlažba, kde jsou menší kostky.

Zadavatel provedl na základě uvedené žádosti o vysvětlení změnu ve výkazu výměr a vydává tímto aktualizované výkazy výměr, které je přílohou tohoto vysvětlení:

- Příloha č. 2.1 - Soupis prací_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 1 - 4.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy.

Současně **Zadavatel upravuje** bod 4. Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace: **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena Zadavatelem dle § 16 a násl. ZZVZ a činí **14.426.466,88 Kč bez DPH** (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a osmdesát osm haléřů). Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě aktualizovaného rozpočtu projektanta.

Informace z vlastního podnětu zadavatele - č. 5:

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydaným vysvětlením zadavatel mění v článku 17.1 zadávací dokumentace „LHŮTA a MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ konec lhůty pro podání nabídek, které je nově stanoveno **do 23. 6. 2020 do 8:00 hodin.**



Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 15. 6. 2020 do 8:00 hod.

V Pardubicích dne 9. června 2020

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

