

Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“,
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Zadavatel Vám tímto v souladu s ustanovením § 98 Zákona sděluje následující
vysvětlení Zadávací dokumentaci k výše uvedené Veřejné zakázce v návaznosti na níže
zaslané dotazy:

Dotaz č. 1:

V SO 101 jsou uvedeny položky Potrubí DN 100, DN 150, DN 200 z trub plastových
odpadních. Uvede objednatel jejich kruhovou tuhost?

Vysvětlení Zadavatele:

Kruhová tuhost potrubí bude SN 8.

V Pardubicích dne 11. června 2020

za Zadavatele



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

