

Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Oprava silnice II/366 Svitavy – Hotel U Jelena“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 3.7.2020 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce, na základě níže uvedeného dotazu ze dne 9.7.2020:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky SO 101 - č. 21 pod kódem 574D66 "ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM". Ve specifikaci je uvedeno "Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 22+ CRmB v tl. 70 mm" a v projektové dokumentaci je uvedeno "ACL 16 S CRmB tl. 70 mm", obě dvě specifikace se liší od názvu položky. Prosíme o sdělení, se kterou asfaltovou směsí máme uvažovat v naší cenové nabídce.

Odpověď:

Jedná se o nesprávný popis položky. V celé PD i položka hovoří o ACL 16S CRmB. Bude tedy ceněna ACL 16S CRmB v tl. 70 mm. Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACP 16S CRmB v tl. 70 mm, dle TP 148:2009. Pojivo vysoce viskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v rozmezí 15-25%, viskozita 1,5-4,0 při 175 st. C. Dle tabulky 3 – podle 4.4.1.

V Pardubicích dne 10. července 2020

za Zadavatele



Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

