

Investor:

SÚS Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Žadatel:

APOLO CZ
Ing. Petra Eisnerová
Tyršova 155
572 01 Polička

Žádost ze dne:

27.05.2020

Číslo jednací:

Ing.Mi/2020/9009857 Ing. Dana Mikulková

Vyřizuje:

Telefon:

**+420 461 357 144,
+420 606 095 149**

E-mail:

d.mikulkova@vhos.cz

Zájmové území:

Moravská Třebová 2613/9 (Moravská Třebová)**Název akce:****HALA NA SÚL SÚS MOTRAVSKÁ TŘEBOVÁ**

Datum vydání vyjádření:

28.05.2020

Platnost tohoto vyjádření:

1 rok

Ve výše uvedené obci provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu.

V přiložené situaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření).

V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní, respektive kanalizační, přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, neboť jsou jejich vlastnictvím.

S případnou žádostí o zaslání rozvodů v digitální podobě se obraťte prosím na správce GIS - Bc. Polák (č. tel.: 461 357 136, e-mail: d.polak@vhos.cz).

Bude-li dodržena podmínka, že jakékoli práce a stavby budou realizovány mimo ochranné pásmo stávajících vodovodních, respektive kanalizačních, rozvodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0m od vnějšího líce potrubí), případné zásahy do rozvodů budou prováděny za fakturačním měřidlem na vnitřním vodovodu nebo na vnitřní kanalizaci a nedojde k navyšování odtoku vod do veřejné kanalizace (dešťové), může být toto vyjádření považováno za kladné stanovisko vlastníka technické infrastruktury (plná moc k zastupování součástí provozní smlouvy s majitelem vodovodu a kanalizace).

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

- grafické (počet: 1)
- situace se zákresem

Dana Mikulková

Ing. Dana Mikulková

situace se zákresem

