

Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Výstavba haly na sůl a inert Moravská Třebová“, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájená dne 1. února 2021 na profilu Zadavatele.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující vysvětlení k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazu ze dne 10. února 2021:

Dotaz č. 1:

Ve výkresu D.1.01-1.04 Půdorys střechy uvádíte střešní trapézový plech CB 40/160/0,63 ale výkaz výměr obsahuje položku profil trapézový T20/130 PE25 plech tl. 0,6mm a profil trapézový T150/290 PES25 plech tl. 1,15mm. Jaký profil střešního trapézového plechu máme ocenit?

Odpověď:

Na výkrese č. D.1.01-1.04 je chyba v popise. Trapézový plech CB 40/160/0,63 není součástí projektové dokumentace.

Platí specifikace, která je uvedena v D1-01-1.10 – skladby konstrukcí a která je v souladu s rozpočtem.

Rekapitulace:

- Střecha skladu soli - T20/130/0,6 mm
- Střecha solanky - T55P/235/1,0 mm
- Střecha inert – 150/290/1,15 mm
- Stěny (všechny) – T20/130/0,6 mm

V Pardubicích dne 10. února 2021

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

