



NAVRŽENÉ BETONY:

SO 201 – MOST ev.č. 3436–3

C 8/10–X0

C30/37–XA1

PŘESNOST VYTČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:

ČSN 73 04 22
 ČSN 01 34 19
 TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 6.9
 TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

TRÍDY PŘESNOSTI:
 KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU:
 – ZEMNÍ PRÁCE
 – ZÁKLADY, KROMĚ PÍLOT A PODZEMNÍCH STĚN
 – ČÁSTI ZÁKLADŮ NA KTERÉ NAVAZUJÍ PODPĚRY
 – OPĚRY MIMO ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, PÍLOTY KONSTRUKCE PRO ODVOD SRAŽKOVÉ VODY
 – PÍLŘE, NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, ÚL. PRAHY, SVODIDLA,
 – SVRSEK MOSTU, PŘEDPÍATÉ KONSTRUKCE, BLOKY POD LOŽISKA

TOLERANCE ROVNOSTI:
 VZTAŽNÁ DÉLKA [m]
 TOLERANCE V mm
 TOLERANCE V mm (OBEČNÁ HODNOTA)
 TOLERANCE V mm (PÍLŘE, ZABRÁDÍ A OBRUBNÍKY)
 MEZNÍ ODCHYLKY SVISLÝCH PLOCH:
 VÝŠKA
 MEZNÍ ODCHYLKA (mm) VIDITELNÝCH PLOCH A HRAN OBECNĚ
 MEZNÍ ODCHYLKA (mm) NEVIDITELNÝCH PLOCH A HRAN

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY:
 PÍLOTY – TKP – KAPITOLA 16.3:
 – MEZNÍ ODCHYLKA DŠY PÍLOTY V ÚROVNI TERÉNU JE 0,05d NEBO 5% PŘÍČNÉHO ROZMĚRU (MAX 100mm)
 – MEZNÍ ODCHYLKA PÍLOTY OD PROJEKTOVANÉHO SKLONU JE 2% Z DÉLKY VRTU
 – MEZNÍ ODCHYLKA V HLOUBCE VRTU JE 100mm
 – MEZNÍ ODCHYLKY VÝZTUŽE A VÝŠKY BETONU PÍLOT:
 – ROZMÍSTĚNÍ PRUTŮ ±30mm
 – DÉLKA NOSNÉ VÝZTUŽE ± PRŮMĚR VÝZTUŽE
 – VÝŠKOVÁ ODCHYLKA UMÍSTĚNÍ ARMOKOSÉ V ÚROVNI TERÉNU 50mm, POD TERÉNEM 80mm
 – ÚROVEŇ ČISTÉHO BETONU V ÚROVNI TERÉNU ±20mm
 – ÚROVEŇ ČISTÉHO BETONU VÍCE NEŽ 1m POD TERÉNEM ±50mm A ZA KAŽDÝ METR HLOUBY ±20mm

KUBATURA BETONU

KONSTRUKCE:	BETON: DLE ČSN EN 206–1	KUBATURA:	JEDNOTKA:
PODKLADNÍ BETON (PÍLOTÁŽNÍ ŠABLONA)	C8/10–X0	11,6	m ³
PÍLOTY	C30/37–XA1	37,7	m ³

KUBATURA ŠD

KONSTRUKCE:	ŠTĚRKODŘ FR. 0/63	KUBATURA:	JEDNOTKA:
PÍLOTÁŽNÍ PLOŠINA	ŠTĚRKODŘ TL. 200 mm	118,5	m ²

MĚŘÍTKO:



D.3.
 DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	S–JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	BpV		
KRESLIL:	ING. JAN BURSA		
ZPRACOVAL:	ING. JAN BURSA		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. MARTIN ROUŠAR		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: CHRUDIM	OBEC: VITANOV, VŠERADOV	STUPEŇ:
INVESTOR: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE			DUSP+PDPS
AKCE:			ZAK.ČÍSLO:
			2265–20–3
			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
			2265
			DATUM:
			08/2020
			FORMÁT:
			6x44
			MĚŘÍTKO:
			1:100
			ČÍSLO SOUPRAVY:
			ČÍSLO PŘÍLOHY:
			D.3.7.