

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 12. 5. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
14.	Po prostudování ZD a PDPS jsme zjistili neúplné informace k řádnému ocenění SO Veřejného osvětlení. Žádáme zadavatele o dodání chybějící projektové dokumentace elektroinstalace, zejména:(tech. zprávu, situaci, výkres umístění osvětlení VO, knihu svítidel...). Dále Položkový rozpočet položka: SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, obsahuje pouze obecný popis svítidel a info, že - Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele. Žádáme tedy o doplnění přesné specifikace svítidel.	- Součástí odevzdané PD je technická zpráva (D.2.1.1.1.), situační výkres (D.2.1.1.3), výpočet osvětlení (D.2.1.1.2) a výkaz výměr (D.2.1.1.4) – tedy vše co je pro instalaci souboru VO potřeba (viz „Příloha g.c) Chodníky v ul. Zahájská v Litomyšli“) - Kniha svítidel není zpracována – vzhledem k tomu, že je navržen pouze jeden typ svítidel pro hlavní osvětlení a 2 typy pro osvětlení přechodu je legenda svítidel na situačním výkresu zcela postačující (případně popis ve výkazu výměr). - Vzhledem k tomu že se jedná o veřejnou zakázku tak nelze stanovit konkrétní typ svítidel. Svítidla jsou tedy zadána svými základními parametry a skutečně nabídnutý typ svítidel musí být samozřejmě konzultován s uživatelem a musí být prokázána vhodnost nabídnutých svítidel (ve výpočtu osvětlení, který prokazuje reálnou možnost dodržení požadovaných hodnot na osvětlení, jsou použity technické parametry svítidel Luma gen.2).

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis