

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 4. 6. 2021

Vážení,

zadavatel sděluje s odkazem na § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), že žádost o vysvětlení nebyla zadavateli doručena včas, protože včasnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „ZD“) definuje zákon jako žádost doručenou zadavateli nejméně **8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání žádosti, přesto ji však zadavatel akceptoval a vydává následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
39.	V soupisu prací, zveřejněném ve Vysvětlení ZD ze dne 31.5.2021, není v položkách 0141** SO 102 započítán odpad z položek 11328 a 11352 a ani v doplňujícím textu těchto dvou položek není uvedeno, že poplatek za skládku má být zahrnut do jednotkové ceny bourání. Opraví zadavatel množství odpadu v některé z položek 0141** nebo mají uchazeči zahrnout poplatek za skládku do jednotkové ceny bourání?	Ano, započítat do položky bourání.
40.	Součástí stavby má být provedení sanace krajů vozovky v šířce 1m. Po provedení plošného frézování asfaltových vrstev vozovky se má odtěžit stávající vrstva ŠD nebo PM v tloušťce 20cm a uložit na deponii, pro pozdější vrácení zpět do podkladní vrstvy, určené k recyklaci. Následně má být provedena sanace 2x20cm ze ŠD 0/63. V soupisech prací chybí položka pro odkopávky krajů silničního tělesa v tl. 40cm a položka pro	Výkop pro sanaci je vykázán v položce 11332.A. Jelikož se bude jednat o zeminu se šterkem (různě zrnité v průběhu trasy), tak vykázáno jako "odstranění podkladních vrstev z kameniva nestmeleneho". Skládkovné je napočítáno pro celou tuto položku. Je nutné zohlednit v jednotkové ceně položky skládkovného.

	vrácení odtěženého kameniva z deponie do konstrukce. Kamenivo, vytěžené v položce 11332A, je navíc započítáno v položce 014111, jako materiál určený k trvalému uložení na skládce. Doplňí zadavatel soupisy prací o chybějící položky a upřesní, jestli má být vytěžené kamenivo uloženo na trvalé skládce nebo vráceno do konstrukce k recyklaci?	Zpětné uložení je v položce 56334.A - vykázáno jako ŠD, ovšem bude zpětně vráceno spolu s vytěženým materiálem. Opět nutno zohlednit v jednotkové ceně.
41.	Ve Vysvětlení ZD ze dne 24.5.2021 (číslo 33), zadavatel upřesnil, že likvidaci vyfrézovaného materiálu, u kterého obsah PAU přesáhne limity dle Vyhlášky 130/2019Sb, provede na své náklady zadavatel, ale v soupisech prací ponechal položky pro ocenění poplatku za skládku NO. Mají uchazeči tyto položky ocenit nulou?	Množství v položkách 014131 je nutné nacenit jako likvidace NO. Ostatní frézování nikoliv - odvoz na cestmistrovství + další zacházení s tímto materiálem v gesci zadavatele, tj. ocenit nulou.

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
42.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na vydané vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 8 zadávací dokumentace „ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 14. 6. 2021 do 8:00 hodin. Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 10. 6. 2021 do 8:00 hod.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis