

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/3661 křiž. I/34 - Vendolí“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 29. 6. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
1.	SO 301 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 445,000 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "ODKUP ZHOTOVITELEM "asfaltových ploch v místní komunikaci: "445,0 "m2 Figura: A28 445,000 "v silnici III. třídy: "0,0 "m2 Figura: B28 0,000 "Celkem: "A28+B28 "m2 Figura: C28 445,000 Platí výměra 445m3 nebo dle popisu ve výkazu výměr 445m2?	Zadavatel uvádí, že ve výpočtu chybí vynásobení tloušťkou asfaltové vrstvy 0,1m (podbarveno žlutě), správně je 44,5m3. Popis položky by měl být: ODKUP ZHOTOVITELEM asfaltových ploch v místní komunikaci: 445,0=445,000 [A] m2 v silnici III. třídy: 0,0=0,000 [B] m2 Celkem: A+B=445,000 [C] m2 tl. 0,10m: 0,1*C=44,500 [D] m3 V návaznosti na výše uvedené vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a upřesňuje a doplňuje níže uvedenou přílohu, která je rovněž přílohou tohoto vysvětlení: Příloha g.b) Neoceněný soupis prací_změna na základě vysvětlení č. 1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývají platnosti předchozí vydaná příloha.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis