

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka

„Modernizace mostu ev. č. 3227-3 Řečany nad Labem – stavební příprava, montáž, pronájem a demontáž mostního provizoria“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel

IČ: 00085031

V Praze dne 30. 6. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
2.	Ve formuláři 03 Žádosti o účast final je u bodu č. 4 Technické kvalifikace – referenční zakázky uveden požadavek, aby referenční zakázka zahrnovala montáž mostního provizoria s délkou přemostění min. 90 metrů realizovanou prostřednictvím technologie postupného výsuvu (musí být splněn alespoň u 1 referenční zakázky). Dle našeho názoru je tento striktní požadavek zadavatele uveden neopodstatněně, protože montáž samotného provizoria lze provést plnohodnotně rovněž na pevné podpoře - bez pomoci výsuvu. Upraví zadavatel tento svůj požadavek ze Zadávací dokumentace?	Zadavatel trvá na své požadavku na referenční zakázku, která zahrnuje „montáž mostního provizoria s délkou přemostění min. 90 metrů realizovanou prostřednictvím technologie postupného výsuvu“ s odůvodněním, že montáž mostního provizoria je navržena prostřednictvím technologie postupného výsuvu s ohledem na prostorové podmínky v návaznosti na projednatelné dočasné zábory pozemků v prostoru stavby. Zadavatel proto nebude upravovat zadávací podmínky.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis