

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Oprava silnice III/31117 Horní Třešňovec“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
IČ: 00085031

V Praze dne 7. 7. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
3.	<p>Nechybí v soupisu prací položka ACL 16+ CRmb tl. 60 mm pro hloubkové sanace?</p> <p>V technické zprávě uvádíte tuto skladbu - cituji : Odfrézování asfaltových vrstev tl. 50 mm Lokální oprava podkladních vrstev: Odtěžení podkladních vrstev tl. 160 mm; ACP 22 tl. 2x80 mm Vyrovnání povrchu před pokládkou asf.-bet. vrstev ACO 8 v tl. 30-50 mm Spojovací postřík 1,0 kg/m² Ložná OPRAVA vrstva ACL 16+ CRmB, tl. 60 mm; Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ CRmB v tl. 60 mm, dle TP 148: 2009. Pojivo vysoce viskózní asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Obsah pryžového granulátu v rozmezí 15 - 25 %, viskozita 1,5 - 4,0 při 175 C. Dle tabulky 3 - podle 4.4.1“; Spojovací postřík 0,5 kg/m²; Obrusná vrstva ACO 11+, tl. 40 mm</p>	<p>V návaznosti na výše uvedené znění žádosti zadavatel provedl opravnou korekci ZD a upřesňuje a doplňuje níže uvedené přílohy, které jsou rovněž přílohami tohoto vysvětlení:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Příloha f.b) - Projektová dokumentace - A+B Průvodní a technická zpráva_aktualizovaná na základě vysvětlení č. 3 - 4 • Příloha f.b) - Projektová dokumentace: C.03 Vzorové příčné řezy_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 3 - 4 • Příloha g.b) Soupis prací_aktualizovaný na základě vysvětlení č. 3 - 4
4.	<p>V Technické zprávě je v popisu skladby oprav ložná vrstva ze směsi ACL 16+ CRmB, v soupisu prací však taková položka chybí. Co tedy platí? Popis, jak je popsán v Technické zprávě a chybí tato položka v soupisu prací a nebo neplatí Technická zpráva?</p>	<p>Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění přílohy. Současně tímto pozbývají platnosti předchozí vydané přílohy.</p>

V č.	Informace z vlastního podnětu zadavatele	Změna zadávací dokumentace
5.	Změna ZD - předpokládaná hodnota	V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s vydanými vysvětleními zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 2.3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která nově činí 12 754 233,- Kč bez DPH.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis