

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka

„Modernizace mostu ev. č. 3227-3 Řečany nad Labem – stavební příprava, montáž, pronájem a demontáž mostního provizoria“

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel  
IČ: 00085031

V Praze dne 9. 9. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení (dále také „V“), resp. změnu či doplnění ZD ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
1.	Trvá zadavatel na podmínce montáž mostního provizoria s minimálně 3 poli, když uchazeč disponuje vlastním mostním provizoriem o rozpětí 90m/1 pole. Uchazeč disponuje lepším mostním provizoriem, než jaké je požadováno a tak zdvořile žádáme o ujištění zadavatele, zda toto lepší řešení může použít.	Zadavatel trvá na podmínce montáže mostního provizoria s minimálně 3 poli. Zadavatel má za to, že mostní provizorium o jednom poli je podstatně masivnější, těžší a vlastní osazení sebou přinese jiné požadavky (na náklady dodavatele se musí provést veškeré legislativní změny, majetkoprávní vztahy /zábory pozemků/ a úprava technického řešení mostních opěr s předpolí mostu vč. následného provedení), které nejsou zohledněny ve stávající projektové dokumentaci a vydaných povolení. Z těchto důvodů zůstává zadávací dokumentace beze změny.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis