ŘEZ CHODNÍKU V MÍSTĚ BEZ REKONSTRUKCE SILNICE

VE STÁVAJÍCÍM I NOVÉM CHODNÍKU

VOZOVKA (BEZ REKONSTRUKCE)

CHODNÍK



CHODNÍK

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – BARVA PŘÍRODNÍ	60 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z DRTI 2–5 mm	40 mm	ČSN 73 6131-1
ŠTĚRKODRŤ	200 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	300 mm	

Edef min. 30 MPa

PŘÍPADNÉ VÝŠKOVÉ DOROVNÁNÍ (DOROVNÁNÍ TERÉNU BUDE PROVEDENO Z HUTNITELNÝCH ZÁSYPŮ)

KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY SILNICE

ASFALTOVÝ BETON	ACO 11 (ABS I)	50mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ	ASFALT. EMULZÍ EKM	0,3 kg/m	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON	ACL 22 (ABVH II)	70mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. KATIONAKTIVNÍ	ASFALT. EMULZÍ EKM	0,3 kg/m	ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO	ACP 22 (OK I)	80mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	IP	1,0 kg/m2	ČSN EN 13108-1
SI (SC I)	SI (SC I)	150mm	ČSN EN 14227-1
ŠTĚRKODRŤ (PŘI CHYBĚJÍCÍ KONSTRUKCI)	ŠD	250mm	
CELKEM		600mm	

70 MPa
45 MPa

CHODNÍK V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ V MÍSTĚ MODERNIZACE SILNICE

VOZOVKA

CHODNÍK V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ



ŘEZ CHODNÍKU S PŘÍPOJKOU OD UV 4 A VÝSADBOU KEŘŮ

V MÍSTECH BEZ STÁV. CHODNÍKŮ

VOZOVKA

CHODNÍK



CHODNÍK VE SJEZDU

VOZOVKA

CHODNÍK SE SJEZDEM



CHODNÍK VE SJEZDU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – BARVA PŘÍRODNÍ	80 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z DRTI 2–5 mm	40 mm	ČSN 73 6131-1
PODKLADOVÝ BETON C 8/10	120 mm	ČSN 73 6124
ŠTĚRKODRŤ	100 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	340 mm	

Edef min. 60 MPa

Edef min. 30 MPa

ŘEZ CHODNÍKU U MODERNIZACE SILNICE

VOZOVKA

CHODNÍK



CHODNÍK

ZÁMKOVÁ DLAŽBA – BARVA PŘÍRODNÍ	60 mm	ČSN 73 6131-1
LOŽE Z DRTI 2–5 mm	40 mm	ČSN 73 6131-1
ŠTĚRKODRŤ	200 mm	ČSN 73 6126
CELKEM	300 mm	

Edef min. 30 MPa

PŘÍPADNÉ VÝŠKOVÉ DOROVNÁNÍ (DOROVNÁNÍ TERÉNU BUDE PROVEDENO Z HUTNITELNÝCH ZÁSYPŮ)

POZOR!
VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ U MODERNIZOVANÉ SILNICE BUDE DLE PD MODERNIZACE
NIKOLI OD STÁVAJÍCÍCH VÝŠEK !

Vypracoval:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		
Technická kontrola:	Jana Procházková PhD.		
Zodpovědný projektant:	Jan Dominik Suchánek, DiS.		
Region: PARDUBICKÝ	Okres: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	Obec: ORLICKÉ PODHŮŘÍ	
Investor: OBEC ORLICKÉ PODHŮŘÍ			
Akce: CHODNÍKY V ORLICKÉM PODHŮŘÍ – ROZSOCHA			
Objek: SO 101 CHODNÍKY			
Obsah: VZOROVÉ ŘEZY CHODNÍKU			

JDS projekt, s.r.o.
Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 288 03 736

Stupeň:	DUR + DSP
Zak. č.:	380-21
Datum:	03/2021
Formát:	3xA4
Měřítko.: 1:50 Kóty: m	Číslo příl. výkresu: D.1.3.