

**Národní institut pro integraci osob  
s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s.**

**salvia**

**Středisko sociálních služeb, z.ú.**

**Wolkerova alej 92/18, Svitavy**

Adresát : JDS projekt, s.r.o.  
Džbánov 22  
566 01 Vysoké Mýto

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje	Česká Třebová
	056 / 2019 / Kap	Kapoun	24.9.2019

**Věc : Ústí nad Orlicí - Ulice Družstevní – rekonstrukce ulice – chodníků a vjezdů**

## **STANOVISKO PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou projektovou dokumentaci stavby z hlediska zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ústí nad Orlicí  
Stavebník: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
Projektant: JDS projekt, s.r.o., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto  
Č. zakázky: 244-17-3 Datum: září 2019

Předmětem předložené dokumentace je změna stavby - rekonstrukce chodníku v ulici Družstevní v Ústí nad Orlicí.

Prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v červené barvě s hmatovou povrchovou úpravou o tl. dle zatížení povrchu (chodník t. 60 mm, sjezdy tl. 80 mm). Varovné pásy jsou navrženy ve všech místech snížené silniční obruby na 8 cm nebo méně podél obruby v šíři 40 cm a oddělují tak místo s provozem vozidel jako je parkovací záliv, případně část sjezdu která není určena pro provoz chodců. Signální pásy budou v ploše chodníku v šíři 0,8-1,0 m a budou navazovat na přirozenou vodící linii a budou směrem navádět na místa pro přecházení. Signální pásy budou 0,3-0,5 m ukončeny před varovným pásem.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398 / 2009 Sb. lze výše uvedenou stavbu posuzovat dle § 2, odst. 1, písm. a), a máme k ní následující připomínky :

1. Bez připomínek.

**Závěr :** Proti vydání společného povolení **nemáme námitek.**


Jakékoliv další nejasnosti a připomínky je možno řešit s konzultantem NIPI ČR, o.s. na adrese :

Tkalcovská 110, 560 02 Česká Třebová  
Tel.: 465 520 483, 606 941 634



**NIPI ČR, o. s.**  
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU  
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO  
PARDUBICKÉHO KRAJE -2-





**N I P I Č R, o. s.**  
NÁRODNÍ INSTITUTE PRO INTEGRACI OBČÍ S OMEZENOU  
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY  
**KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO**  
**PARDUBICKÉHO KRAJE**

24.9.2019

POZOR!  
RODINNÉ-SITĚ-ISOU-ZAPRSENY POUZE-ORIENTAČNĚ.  
PŘED ZAPOČETÍM ZAŇKCH PRACÍ JE TŘEBA VŠECHNY SÍTĚ VYKŮTIT

[illegible]



