

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka „Nápojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice“

ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zastoupený: Ing. Miroslav Němec, ředitel
 IČ: 00085031

V Praze dne 8. 12. 2021

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „V“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace				
8.	<p>Žádáme zadavatele o vysvětlení položky:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">75L1A2</td> <td style="width: 55%;">MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ZAST.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">komplet</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1,000</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby bude provedeno měření hluku ze silniční dopravy v době denní i v době noční v bodech č.: V 10 hlukové studie (tj. v chráněném venkovním prostoru staveb, bytového domu čp. 195 v ul. Kříčenského z provozu stávající komunikace č. II/322 V rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání novostavby přeložky bude provedeno měření hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb k ověření výsledku výpočtu v bodě č. V15 hlukové studie.</p> <p>1) V zadání je uveden požadavek na provedení měření v bodě č. V10 (BD č.p. 195, ul. Kříčenského) a v bodě V15. Prosíme Vás o upřesnění měřicího místa V15, popřípadě zaslání hlukové studie.</p> <p>2) V položce je zmíněno, že v rámci předčasného užívání novostavby přeložky bude provedeno měření hluku. Dle přílohy C) dopis nabídky čísla pod-článku smluvních podmínek 1.1.3.10 se předčasné užívání přeložky nepoužije. Do kdy je zapotřebí provést měření hluku?</p>	75L1A2	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ZAST.	komplet	1,000	<p><u>Doplnění Vysvětlení č. 6</u> (doplněný text je označen tučně)</p> <p>1) Bod č. V15 je u objektu bydlení Dašice čp. 258. 2) Dotčený orgán KHS Pardubice požaduje v rámci zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby provést měření hluku ze silniční dopravy.</p> <p>V současné době není známo, zda stavební úřad stanoví zkušební provoz nebo předčasné užívání stavby. Dobu zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby nelze odhadnout.</p> <p>Zadavatel dále uvádí, že očekává provedení měření hluku až po uplynutí Doby pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.3.3 smluvních podmínek před provedením kolaudace.</p>
75L1A2	MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ZAST.	komplet	1,000			

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. Ing. Petr Lis