



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

VÁŠ DOPIS:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: Ja/2018/v,k/829

VYŘIZUJE: Ing. Janoušek

DATUM: 20.11. 2018

Dopravně inženýrská kancelář

Valéria Vargová

Bozděchova 1668

500 02 Hradec králové

## Dašice – napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice – stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení.

Předložená dokumentace řeší návrh přeložky silnice II/322 (jižní obchvat Dašic). Tato bude sloužit jako přívaděč na připravovanou komunikaci D35 (napojení na MÚK Dašice).

Celková délka úseku činí 2952 m (km 0,000 před křižovatkou II/340, km 2,952 za křižovatkou s III/32255).

Na trase obchvatu dochází ke kolizi a souběhu se stávajícími a projekčně připravovanými trasami vodovodů a kanalizace.

- Prostor OK silnic II/322 a II/340 a v km 0.390 obchvatu – řeší SO 311.  
Bude provedena přeložka stávajícího vodovodu TLT DN 250 v délce cca 180 m mimo těleso komunikace a osazeny chráničky pod komunikacemi pro připravovaný vodovod (PD vodovodu zajišťuje VKP projekt HK, Ing. Maurer).
- Prostor OK silnic II/322 a III/32246 v km 1,090 – řeší SO 321.  
Bude provedena přeložka stávajícího vodovodu v profilu PE 100 DN 225 SDR 11 a v úseku pod komunikací s uložením do chráničky.  
Dále se provede osazení chráničky pro připravovaný kanalizační výtlak z Kostěnic (PD výtlaku zajišťuje Multiaqua HK, Ing. Malý).
- Prostor OK silnic II/322, III/32224 a III/32225 v km 2,893.  
Prodlužuje se chránička vodovodu DN 225 a zajišťuje se koordinace s plánovanou přeložkou vodovodu DN 225 v úseku km 2,800 až 2,952 (PD přeložky zajišťuje IKKO HK, Ing. Kouba).

### K návrhu máme následující připomínky:

1. Pro uložení vodovodních řadů budou v místech křížení s komunikacemi uloženy chráničky vhodných průměrů (doporučujeme min. vnitřní průměr 300 mm pro TLT DN 150, pro PE 225 průměr min. 350 mm a pro PE 110 průměr min. 200 mm).
2. Návrh obchvatu bude technicky koordinován s uvedenými projekty vodních děl.
3. Prováděcí dokumentace obchvatu bude odsouhlasena VAK.

TEL. 466 798 448

FAX. 466 304 643

e-mail: pavel.janousek@vakpce.cz

www.vakpce.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

ČSOB, a.s.

17699313/0300

IČO

60108631

DIČ

CZ60108631

4. V rámci stavby obchvatu bude zajištěna účast technika VAK při kontrolních dnech (stř. VAK Holice – p. Bartoníček).

S pozdravem

Ing. Pavel Janoušek

vedoucí provozně-technického oddělení

VOJVOŠEVSKÁ SANARIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Tepelná 2014, 530 02 PARDUBICE  
ICO 4620 31 46 CZ60100631  
ON 1114K, 01111 3, vložka 500

Platnost vyjádření do 11/2019.

Na vědomí: Ing. Janeba, p. Bartoníček

Spis: komunikace II/322

.....  
.....