

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 17237/2018/HOK-Pce

Vyřizuje/ linka
Ing. Pozděňová/466531935

Pardubice
1.11.2018

Závazné stanovisko

k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice, SO 311 Úprava vodovodu“ k.ú. Dašice

Na základě žádosti Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice v zastoupení spol. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové (plná moc ze dne 31.11.2015) o posouzení projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu řízení stavby „**Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice, SO 311 Úprava vodovodu**“, doručené dne 3.10.2018 posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „**Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice, SO 311 Úprava vodovodu**“ k.ú. Dašice.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení stavby „**Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice, SO 311 Úprava vodovodu**“ k.ú. Dašice

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1. Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.**

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

-
- 2. Před uvedením stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nově vybudovaného vodovodního řadu. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.**

Odůvodnění:

Předložená PD řeší přeložení stávajícího vodovodního řadu v k.ú. Dašice, v délce 114 m, mimo prostor nově budované komunikace a instalace chrániček pro ochranu stávajícího potrubí pod navrženou komunikací. Je navrženo potrubí TLT DN250, které bude napojeno před stávajícím hydrantem. Stávající hydrant bude vyměněn.

Ochrana stávajících a plánovaných vodovodních potrubí v místě křížení s nově navrženou komunikací: V km 0,38 kříží nově navržená komunikace plánovaný úsek vodovodu PE100 RC DN160 SDR11. Pod komunikací bude osazena chránička PVC DN250 v délce 36m. V km 1,10 kříží nově navržená komunikace stávající úsek vodovodu d110x6,6 PN16. Pod komunikací bude osazena chránička PVC DN250 v délce 47m. V km 2,885 kříží nově navržená komunikace stávající úsek vodovodu PE100 RC DN225. Pod komunikací bude osazena chránička PVC DN300 v délce 17m.

Výše uvedené podmínky č. 1 a 2 jsou stanoveny v souladu s § 3 odst. 2, § 5 odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody a § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody v platném znění.

**Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí odd. HOK**