



Investor:  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98  
53353 Pardubice

Žadatel:  
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Bohdana Nastoupilová  
Bozděchova 1668/13a  
50002 Hradec Králové

Vaše značka:  
Číslo jednací: **VS/Řá/2021/2870**  
Vyřizuje: **Ing. Lenka Řádková**  
Telefon: **+420 770 184 242, NULL**  
E-mail: **lenka.radkova@vakpce.cz**

**Název akce:** **Napojení silnice II/322 na D35 MÚK Dašice**

Druh žádosti o vyjádření k: **ostatním stavbám**  
Účel / upřesnění -  
stanovisko pro: **povolení změny před dokončením stavby**

**Zájmové území**

Obec: **Dašice, Dolní Roveň, Kostěnice, Moravany**  
Katastr: **Dašice, Prachovice u Dašic, Komárov u Holic, Kostěnice, Moravanský**  
Adresa: **Dašice 546, 53303 Dašice**  
Datum vydání vyjádření: **26.10.2021**  
Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Obdrželi jsme žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení. Jedná se o projekt změny stavby před dokončením. PD řeší novostavbu silnice II. třídy v kategorii S 9,5/70 o celkové délce 2,952 km. Stavba bude sloužit jako přivaděč na plánovanou komunikaci D35 (napojení na MUK Dašice). K předložené stavbě jsme se vyjadřovali dne 20.11.2018 dopisem č.j. Ja/2018/v,k/829.

Trasa přeložky silnice II/322 začíná před křižovatkou se silnicí II/340. Jižním směrem obchází město Dašice. Kříží silnici II/340, silnici II/32246, řeku Loučná. Přeložka silnice II/322 končí se v místě navrhované okružní křižovatky, kde se napojuje na původní silnici II/322.

Investorem akce je SÚS Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice.

K návrhu sdělujeme následující:

Předložená projektová **dokumentace bude upravena** dle níže uvedených připomínek:

- V příloze C.9.2.2. Situace provizorní přeložky II/322 na k.ú. u MÚK Dašice –  
o Na stávajícím vodovodním potrubí PE D225, které kříží komunikaci II/322 bude umístěna chránička.
- o V návrhu není zakreslen stávající vodovod směr Komárov. Bude doplněn do situace, viz příložená situace.
- V PD bude do situace výrazně vyznačeno umístění sekčních uzávěrů a hydrantů (viz příložená situace). Bude zajištěn trvalý přístup k uzávěrům, např. trvalá zpevněná plocha/sjezdy a dále nesmí dojít k zasypání těchto uzávěrů.
- Vodovodní potrubí pod provizorní komunikací bude uloženo do chráničky.
- V příloze C.9.2.1. Situace provizorní přeložky II/322 a II/340 –  
o Trasa přeložky vodovodu DN 250 bude vedena mimo komunikaci ul. Křiževského.
- o Vodovodní potrubí pod provizorní komunikací bude uloženo do chráničky PE DN 450. V místě křížení vodovodu s vodotečí bude potrubí uloženo do chráničky.
- Budou dodrženy další podmínky vydané naším stanoviskem č.j. Ja/2018/v,k/829 ze dne 20.11.2018.

Toto stanovisko **neslouží pro potřeby stavebního řízení**. K čistopisu projektové dokumentace se vyjádříme po jejím zaslání.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel.



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice, Česká republika

IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

**Přílohy:**

počet příloh: 2

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- 20211026115241.pdf (příloha vyjádření)

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
9

Ing. Lenka Řádková  
technický pracovník

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



