

Vysvětlení č. 1 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka:	„Podhořany – hr. Pk“ , veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 25. ledna 2022 na profilu Zadavatele.
Zadavatel č. 1:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031
Zadavatel č. 2:	Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem Obec Podhořany u Ronova Sídlo: 538 41 Podhořany u Ronova 102 IČ: 00483877
Zadavatel č. 3:	Zastoupen: Bc. Lenkou Štěpánkovou, starostkou Královské Lesy s.r.o. Sídlo: Kohoutov 44, 582 63 Ždírec nad Doubravou IČ: 27505511 Zastoupen: Ing. Davidem Králem, jednatelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce na základě dotazu ze dne 26.1.2022:

Dotaz č. 1

V SO 101 je položka 87434 Potrubí z trub plastových DN 200. Doplní zadavatel SN?

Odpověď:

Požadovaná kruhová tuhost potrubí pro DN 200 bude SN 12 (dle obvyklých použitých materiálů).

V Pardubicích dne 26. ledna 2022

za Zadavatele

.....
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

