



ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JE POUZE ORIENTAČNÍ, VODOVOD SE NEPODAŘILO ZAKRESLIT. PŘED ZAČÁTKEM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ, PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI SÍTĚMI JE NUTNÉ DODRŽET ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

OV OHŘÍVAČ VODY QUANTUM Q7-170-VENT-C
VÝKON 17,9 kW
KULOVÝ KOHOUT 1/2"
SPOTŘEBA PLYNU 2,00 m³/h

STÁVAJÍCÍ NTL ROZVOD PLYNU - OCELOVÉ POTRUBÍ
NTL ROZVOD PLYNU V OBJEKTU Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, MATERIÁL 11 353.1
NTL ROZVOD PLYNU V ZEMI Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM, MATERIÁL 11 353.1 S OCHRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM BRALEN A Z TRUBEK ROBUST SUPER PIPE PE 100 RC, SDR 11 - 40x3,7

NP NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD NAVAŘENÍM ODOBOČKY 5/4"

UZ UZÁVĚR - KULOVÝ KOHOUT 5/4" V UZÁVÍRATELNÉ SKŘIŇI 300x200x200mm

PT PŘECHODKA TEZAP, OCEL 5/4" - PE 40

MONTÁŽ PROVÉST V SOULADU S ČSN EN 1775 A PRAVIDLY TPG 609 01, TPG 702 01, TPG 704 01, TPG 800 01, TPG 934 01

Architekt		PROTOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 568 02 SVITAVY tel.: 603 470 825, e-mail: pavelkefurt@email.cz IČO : 288 29 999	
Vedoucí zakázky	PAVEL KEFURT		
Projektant	PAVEL KEFURT		
Zodp. projektant	JAROSLAV KEFURT		
Kraj	PARDUBICKÝ	MÚ/OÚ	SVITAVY
Investor	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice VII, 533 53		
Název stavby:		Formát	6xA4
ROZVOD PLYNU PRO OHŘÍVAČ V SAMOSTATNÉM OBJEKTU, LAČNOV 302, SVITAVY 568 02		Datum	SRPEN 2017
		Číslo zakázky	1517
		Stupeň PD	DPS
Místo stavby:	LAČNOV 302, SVITAVY 568 02	Revize	00
Stavební objekt:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Označení přílohy: D.1.4.1.b-01	
Část:	D.1.4.1 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ		
Obsah přílohy:		Měřítko:	Číslo paré:
SITUACE		1:250	