


LEGENDA:

- SPÍNAČ OSVĚTLENÍ JEDNOPÓLOVÝ ŘÁZENÍ 1 IP55
- SVÍTLIDLO LED 106W, 14810lm, IP66
- SVÍTLIDLO LED 85W, 11660lm, IP66
- SVÍTLIDLO LED NÁSTĚNNÝ VENKOVNÍ REFL.100W S PIR ČIDLEM IP43
- PĚTIPÓLOVÁ ZÁSUVKA 400V/3x16A, IP54
- ZÁSUVKA 230V/16A, IP55
- ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ VIZ VÝKRES Č.D1-01-4.04

Napětová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
a DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP=438,700 m.n.m. BpV

Název stavby:									
VÝSTAVBA HALY NA SÚL A INERT SVITAVY									
Místo stavby:									
k.ú. Moravský Lačnov, areál SÚS Svítavy, p.č. 342/3, 343/3, parc. č. st. 838/2									
Objednatel:									
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 33 Pardubice									
Generální projektant:									
APOLO CZ s.r.o., Týřšova 155, 572 01 Polička									
Autor návrhu:									
Ing. Karel Marek									
HIP:									
Ing. Karel Marek									
Projektant:									
Ing.Petr Hasenöhrl									
Zodp. projektant:									
Ing.Petr Hasenöhrl									
Kraj:									
Pardubický									
Formát									
A4									
Stav. úřad:									
Svítavy									
Revize:									
00									
Datum									
12/2019									
Stupeň PD:									
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POUVOLENÍ									
Objekt:									
D1-01 SKLAD SOLI, D1-05 PŘÍPOJKA ELEKTRO									
Část:									
D1-01-4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY									
Obsah přílohy:									
ELEKTROINSTALACE									
Autorizaci razítko:									
<div><div><div><div>APOLO CZ s.r.o.</div><div>Týřšova 155, 572 01 Polička + 420 461 722 204 apolo@apoloc.cz www.apoloc.cz</div></div></div></div>									
Označení přílohy:									
D1-01-4.03									
Měřítko:									
1:100									
Číslo paré:									
0									